

**NORME  
INTERNATIONALE  
INTERNATIONAL  
STANDARD**

**CEI  
IEC**

**60255-22-5**

Première édition  
First edition  
2002-04

**Relais électriques –**

**Partie 22-5:  
Essais d'influence électrique concernant  
les relais de mesure et dispositifs de protection –  
Essais d'immunité aux ondes de choc**

(<https://standards.iteh.ai>)

**Electrical relays –**

**Part 22-5:  
Electrical disturbance tests for measuring  
relays and protection equipment –  
Surge immunity test**

<https://standards.iteh.ai/c/document/preview/iec-60255-22-5-2002>



Numéro de référence  
Reference number  
CEI/IEC 60255-22-5:2002

## Numérotation des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEI sont numérotées à partir de 60000. Ainsi, la CEI 34-1 devient la CEI 60034-1.

## Editions consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de la CEI incorporant les amendements sont disponibles. Par exemple, les numéros d'édition 1.0, 1.1 et 1.2 indiquent respectivement la publication de base, la publication de base incorporant l'amendement 1, et la publication de base incorporant les amendements 1 et 2.

## Informations supplémentaires sur les publications de la CEI

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu par la CEI afin qu'il reflète l'état actuel de la technique. Des renseignements relatifs à cette publication, y compris sa validité, sont disponibles dans le Catalogue des publications de la CEI (voir ci-dessous) en plus des nouvelles éditions, amendements et corrigenda. Des informations sur les sujets à l'étude et l'avancement des travaux entrepris par le comité d'études qui a élaboré cette publication, ainsi que la liste des publications parues, sont également disponibles par l'intermédiaire de:

- **Site web de la CEI ([www.iec.ch](http://www.iec.ch))**
- **Catalogue des publications de la CEI**

Le catalogue en ligne sur le site web de la CEI ([www.iec.ch/catlg-f.htm](http://www.iec.ch/catlg-f.htm)) vous permet de faire des recherches en utilisant de nombreux critères, comprenant des recherches textuelles, par comité d'études ou date de publication. Des informations en ligne sont également disponibles sur les nouvelles publications, les publications remplaçées ou retirées, ainsi que sur les corrigenda.

### ~~IEC Just Published~~

Ce résumé des dernières publications parues ([www.iec.ch/JP.htm](http://www.iec.ch/JP.htm)) est aussi disponible par courrier électronique. Veuillez prendre contact avec le Service client (voir ci-dessous) pour plus d'informations.

### ~~Service clients~~

Si vous avez des questions au sujet de cette publication ou avez besoin de renseignements supplémentaires, prenez contact avec le Service clients:

Email: [custserv@iec.ch](mailto:custserv@iec.ch)

Tél: +41 22 919 02 11

Fax: +41 22 919 03 00

## Publication numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are issued with a designation in the 60000 series. For example, IEC 34-1 is now referred to as IEC 60034-1.

## Consolidated editions

The IEC is now publishing consolidated versions of its publications. For example, edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to the base publication, the base publication incorporating amendment 1 and the base publication incorporating amendments 1 and 2.

## Further information on IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current technology. Information relating to this publication, including its validity, is available in the IEC Catalogue of publications (see below) in addition to new editions, amendments and corrigenda. Information on the subjects under consideration and work in progress undertaken by the technical committee which has prepared this publication, as well as the list of publications issued, is also available from the following:

- **IEC Web Site ([www.iec.ch](http://www.iec.ch))**
- **Catalogue of IEC publications**

The on-line catalogue on the IEC web site ([www.iec.ch/catlg-e.htm](http://www.iec.ch/catlg-e.htm)) enables you to search by a variety of criteria including text searches, technical committees and date of publication. Online information is also available on recently issued publications, withdrawn and replaced publications, as well as corrigenda.

### ~~IEC Just Published~~

This summary of recently issued publications ([www.iec.ch/JP.htm](http://www.iec.ch/JP.htm)) is also available by email. Please contact the Customer Service Centre (see below) for further information.

### ~~Customer Service Centre~~

If you have any questions regarding this publication or need further assistance, please contact the Customer Service Centre:

Email: [custserv@iec.ch](mailto:custserv@iec.ch)

Tel: +41 22 919 02 11

Fax: +41 22 919 03 00

# NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD

CEI  
IEC

**60255-22-5**

Première édition  
First edition  
2002-04

**Relais électriques –**

**Partie 22-5:  
Essais d'influence électrique concernant  
les relais de mesure et dispositifs de protection –  
Essais d'immunité aux ondes de choc**

(<https://standards.iteh.ai>)

**Electrical relays –**

**Part 22-5:  
Electrical disturbance tests for measuring  
relays and protection equipment –  
Surge immunity test**

<https://standards.iteh.ai/catalogue/iec-60255-22-5-2002>

© IEC 2002 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission, 3, rue de Varembé, PO Box 131, CH-1211 Geneva 20, Switzerland  
Telephone: +41 22 919 02 11 Telefax: +41 22 919 03 00 E-mail: [inmail@iec.ch](mailto:inmail@iec.ch) Web: [www.iec.ch](http://www.iec.ch)



Commission Electrotechnique Internationale  
International Electrotechnical Commission  
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX  
PRICE CODE

P

Pour prix, voir catalogue en vigueur  
For price, see current catalogue

## SOMMAIRE

AVANT-PROPOS .....	4
--------------------	---

1 Domaine d'application et objet.....	6
2 Références normatives .....	6
3 Définitions .....	8
4 Niveau de sévérité de l'essai .....	10
5 Dispositif d'essai .....	10
6 Montage d'essai .....	12
6.1 Essai du port d'alimentation auxiliaire.....	12
6.2 Essai des entrées pour transformateurs de courant/tension.....	12
6.3 Essai des entrées binaires/contacts de sortie .....	12
6.4 Essai des ports de communication et autres lignes blindées.....	12
7 Procédure d'essai.....	14
8 Critères d'acceptation.....	14
9 Rapport d'essai .....	16

Figure 1 – Ports essayés dans la présente norme pour les relais de mesure et dispositifs de protection .....	10
--	----

Figure 2 – Application de l'essai en mode commun au port d'alimentation auxiliaire.....	18
---	----

Figure 3 – Application de l'essai en mode différentiel au port d'alimentation auxiliaire .....	20
--	----

Figure 4 – Application de l'essai en mode commun aux entrées pour transformateurs de courant/tension .....	22
--	----

Figure 5 – Application de l'essai en mode différentiel aux entrées pour transformateurs de tension.....	24
---	----

<https://standards.iec.ch/IEC/standard/60255-22-5/ed-11;id=44343;language=fr;type=IEC%20255-22-5-2002>

Figure 6 – Application de l'essai en mode commun aux entrées binaires/contacts de sorties .....	26
---	----

Figure 7 – Application de l'essai en mode différentiel aux entrées binaires/contacts de sorties .....	28
---	----

Figure 8 – Application de l'essai en mode commun aux ports de communication et autres lignes blindées.....	30
--	----

Tableau 1 – Tensions d'essais et impédances de source pour les différents ports de l'EST .....	10
--	----

Tableau 2 – Critères d'acceptation.....	14
---	----

## CONTENTS

FOREWORD .....	5
1 Scope and object .....	7
2 Normative references .....	7
3 Definitions .....	9
4 Test severity level .....	11
5 Test equipment .....	11
6 Test set-up .....	13
6.1 Tests applied to auxiliary power supply port .....	13
6.2 Tests applied to current/voltage transformer inputs .....	13
6.3 Tests applied to status inputs/output contacts .....	13
6.4 Tests applied to communications port and other shielded lines .....	13
7 Test procedure .....	15
8 Criteria for acceptance .....	15
9 Test report .....	17
Figure 1 – Ports tested in this standard for measuring relays and protection equipment .....	11
Figure 2 – Line to earth tests applied to the auxiliary power supply port .....	19
Figure 3 – Line to line tests applied to the auxiliary power supply port .....	21
Figure 4 – Line to earth tests applied to current/voltage transformer inputs .....	23
Figure 5 – Line to line tests applied to voltage transformer inputs .....	25
Figure 6 – Line to earth tests applied to status input/output contacts .....	27
Figure 7 – Line to line tests applied to status input/output contacts .....	29
Figure 8 – Line to earth tests applied to communications port and other shielded lines .....	31
Table 1 – Test voltages and source impedances for the EUT ports .....	11
Table 2 – Criterion for acceptance .....	15

## COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

**RELAIS ÉLECTRIQUES –****Partie 22-5: Essais d'influence électrique concernant  
les relais de mesure et dispositifs de protection –  
Essais d'immunité aux ondes de choc****AVANT-PROPOS**

- 1) La CEI (Commission Électrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés comme normes, spécifications techniques, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités nationaux.
- 4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.
- 5) La CEI n'a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d'approbation et sa responsabilité n'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l'une de ses normes.
- 6) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

<https://standards.iec.ch/IEC/standard/60255-22-5/-22-5-2002>

La Norme internationale CEI 60255-22-5 a été établie par le comité d'études 95 de la CEI: Relais de mesure et dispositifs de protection.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
95/136/FDIS	95/139/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2005. A cette date, la publication sera

- reconduite;
- supprimée;
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

## INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

**ELECTRICAL RELAYS –****Part 22-5: Electrical disturbance tests for measuring relays  
and protection equipment –  
Surge immunity test****FOREWORD**

- 1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested National Committees.
- 3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form of standards, technical specifications, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly indicated in the latter.
- 5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with one of its standards.
- 6) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

<https://standards.iec.ch/IEC/standard/60255-22-5/2002>

International Standard IEC 60255-22-5 has been prepared by technical committee 95: Measuring relays and protection equipment.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
95/136/FDIS	95/139/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 2005. At this date, the publication will be

- reconfirmed;
- withdrawn;
- replaced by a revised edition, or
- amended.

## RELAIS ÉLECTRIQUES –

### Partie 22-5: Essais d'influence électrique concernant les relais de mesure et dispositifs de protection – Essais d'immunité aux ondes de choc

#### 1 Domaine d'application et objet

Cette Norme internationale est basée sur la CEI 61000-4-5, en y faisant référence quand elle est applicable, et spécifie les prescriptions générales pour les essais d'immunité aux ondes de choc des relais de mesure et dispositifs de protection, y compris les équipements de contrôle, de supervision et d'interface avec le processus utilisés avec ces systèmes.

Le but de ces essais est d'obtenir la confirmation que l'équipement à l'essai fonctionnera correctement lorsqu'il est alimenté et soumis à des perturbations hautement énergétiques sur les lignes d'alimentation et d'interconnexion, causées par des surtensions dues à des commutations et à la foudre.

Cette norme n'est pas destinée à évaluer la capacité de l'isolation à supporter des tensions élevées. Les essais d'isolation sont couverts par la CEI 60255-5.

Les prescriptions spécifiées dans la présente norme sont applicables aux relais de mesure et dispositifs de protection à l'état neuf, tous les essais spécifiés étant uniquement des essais de type.

La présente norme a pour objet de spécifier:

- les définitions des termes employés;
- les niveaux de sévérité des essais;
- le dispositif d'essai;
- le montage d'essai;
- les procédures d'essais;
- les critères d'acceptation;
- les exigences applicables au rapport d'essais.

#### 2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

CEI 60050(161), *Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) – Chapitre 161: Compatibilité électromagnétique*

CEI 60255-5:2000, *Relais électriques – Partie 5: Coordination de l'isolement des relais de mesure et des dispositifs de protection – Prescriptions et essais*

CEI 60255-6:1988, *Relais électriques – Sixième partie: Relais de mesure et dispositifs de protection*

CEI 61000-4-5:1995, *Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4: Techniques d'essai et de mesure – Section 5: Essais d'immunité aux ondes de choc*

## ELECTRICAL RELAYS –

### Part 22-5: Electrical disturbance tests for measuring relays and protection equipment – Surge immunity test

#### 1 Scope and object

This standard is based on IEC 61000-4-5, referring to that publication where applicable, and specifies the general requirements for surge tests for measuring relays and protection equipment for power system protection, including the control, monitoring and process interface equipment used with those systems.

The objective of the tests is to confirm that the equipment under test will operate correctly when energized and subjected to high-energy disturbances on the power and interconnection lines, caused by surge voltages from switching and lightning effects.

This standard does not intend to test the capability of the insulation to withstand high-voltage stress. The insulation test is covered by IEC 60255-5.

The requirements specified in this standard are applicable to measuring relays and protection equipment in a new condition and all tests specified are type tests only.

The object of this standard is to define the:

- terms used;
- test severity levels;
- test equipment;
- test set-up;
- test procedures;
- criteria for acceptance;
- test report.

#### 2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60050(161), *International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Chapter 161: Electromagnetic compatibility*

IEC 60255-5:2000, *Electrical relays – Part 5: Insulation coordination for measuring relays and protection equipment – Requirements and tests*

IEC 60255-6:1988, *Electrical relays – Part 6: Measuring relays and protection equipment*

IEC 61000-4-5:1995, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4: Testing and measurement techniques – Section 5: Surge immunity test*

### 3 Définitions

Pour les besoins de cette partie de la CEI 60255, les définitions suivantes sont applicables.

#### 3.1

##### **équipements auxiliaires**

équipements nécessaires pour fournir à l'EST les signaux requis pour son fonctionnement normal, ainsi que pour vérifier ses performances

#### 3.2

##### **port de communication**

interface avec un système de communication et/ou de contrôle-commande, utilisant des signaux de faible énergie, connecté en permanence à l'appareil

#### 3.3

##### **EST**

équipement sous test, pouvant être soit un relais de mesure soit un dispositif de protection

#### 3.4

##### **port d'entrée**

port au travers duquel l'appareil est alimenté ou commandé afin qu'il remplit sa ou ses fonctions, par exemple: transformateur de courant, transformateur de tension, (état) binaire, entrée analogique, etc.

#### 3.5

##### **lignes d'interconnexion**

elles se composent des lignes d'entrée/sortie, des lignes de communication, et des lignes équilibrées

#### 3.6

##### **port de sortie**

port au travers duquel l'appareil produit des variations prédéterminées, par exemple: contacts, optocoupleurs, sorties analogiques, etc.

#### 3.7

##### **port**

interface particulière de l'appareil avec l'environnement électromagnétique extérieur (voir figure 1)

#### 3.8

##### **port d'alimentation auxiliaire**

entrée d'alimentation auxiliaire alternative ou continue de l'EST

#### 3.9

##### **transitoire**

se dit d'un phénomène ou d'une grandeur qui varie entre deux régimes établis consécutifs dans un intervalle de temps relativement court à l'échelle des temps considérée

[VIE 161-02-01]

#### 3.10

##### **onde de choc**

onde transitoire de courant, tension ou puissance électrique se propageant le long d'une ligne ou dans un circuit et comportant une montée rapide suivie d'une décroissance plus lente

[VIE 161-08-11, modifiée]

### 3 Definitions

For the purpose of this part of IEC 60255, the following definitions apply.

#### 3.1

##### **auxiliary equipment**

equipment necessary to provide the EUT with the signals required for normal operation and equipment to verify the performance of the EUT

#### 3.2

##### **communication port**

interface with a communication and/or control system, using low energy signals, permanently connected to the apparatus

#### 3.3

##### **EUT**

equipment under test, which may be either a measuring relay or protection equipment

#### 3.4

##### **input port**

port through which the apparatus is energized or controlled in order to perform its function(s), for example current transformer, voltage transformer, binary (status), analogue inputs, etc.

#### 3.5

##### **interconnection lines**

these consist of input/output lines, communication lines and balanced lines

#### 3.6

##### **output port**

port through which the apparatus produces predetermined changes, for example contacts, optocoupler, analogue outputs, etc.

<https://standards.iteh.ai/coding/standards/iec/1683ec7/e-f1d6-4454-bbf8-a8bb0bf879a3/iec-60255-22-5-2002>

#### 3.7

##### **port**

particular interface of the specified apparatus with the external electromagnetic environment (see figure 1)

#### 3.8

##### **power supply port**

AC or DC auxiliary energizing input of the apparatus

#### 3.9

##### **transient**

pertaining to or designating a phenomenon or a quantity which varies between two consecutive states during a time interval short compared to the time-scale of interest

[IEV 161-02-01]

#### 3.10

##### **surge**

a transient wave of electrical current, voltage or power propagating along a line or a circuit and characterized by a rapid increase followed by a slower decrease

[IEV 161-08-11, modified]