

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION  
COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

**IEC 61439-7**  
Edition 1.0 2018-12

**IEC 61439-7**  
Édition 1.0 2018-12

Low-voltage switchgear and controlgear  
assemblies –

Ensembles d'appareillage à basse tension –

Part 7: Assemblies for specific applications such  
as marinas, camping sites,  
market squares, electric vehicle charging  
stations

Partie 7: Ensembles pour installations publiques  
particulières telles que les  
marinas, les terrains de camping, les marchés et  
les emplacements analogues et  
pour bornes de charge de véhicules électriques

**CORRIGENDUM 1**

**1 Scope**

Replace, in the existing Note 1, "AEVCS  
(see 3.1.7704)" by "AEVCS (see 3.1.704)".

**1 Domaine d'application**

Cette correction ne s'applique qu'à la  
langue anglaise.

**3 Terms and definitions**

Replace, in the existing first sentence,  
"IEC 61439-1:2017" by "IEC 61439-  
1:2011".

**3 Termes et définitions**

Remplacer, dans la première phrase  
existante, "IEC 61439-1:2017" par "IEC  
61439-1:2011".

**3.5.3.702**  
**wall mounted ASSEMBLY**

Replace the existing definition by the  
following new definition:

stationary ASSEMBLY intended to be fixed  
directly on the wall while being  
permanently fixed to the supply

Delete the Note 1 to entry.

**3.5.3.702**  
**ENSEMBLE à montage mural**

Remplacer la définition existante par la  
nouvelle définition suivante:

ENSEMBLE fixe destiné à être fixé  
directement au mur tout en étant connecté  
de façon permanente à l'alimentation

Supprimer la Note 1 à l'article.

**Table 702 – Mechanical tests**

Replace the existing text, in the line  
"Mechanical strength of doors" in column

**Tableau 702 – Essais mécaniques**

Remplacer le texte existant, à la ligne  
"Résistance mécanique des portes" dans  
la colonne "Résistance moyenne" comme

“Medium resistance” as follows:

suit :

A load of 50 N + load increased to 250 N

Une charge de 50 N + charge portée à 250 N

**6.2.1 Information relating to the ASSEMBLY**

**6.2.1 Renseignements concernant l'ENSEMBLE**

Replace, in item i) "ACCS (see 3.1.701), ACCS (see 3.1.702)" by "AMHS (see 3.1.701), ACCS (see 3.1.702)".

Cette correction ne s'applique qu'à la langue anglaise.

**10.2.701.3 Verification of resistance to static load**

**10.2.701.3 Vérification de la résistance à la charge statique**

Add the following new text at the end of the existing first paragraph:

Ajouter le nouveau texte suivant à la fin du premier alinéa existant:

or 5.702.3 (high resistance).

ou 5.702.3 (résistance élevée).

**Figure DD.1 – Examples of ASSEMBLIES according to 5.701.1.1**

Replace the existing figures by the following new figures:

