

**Fusibles basse tension –
Partie 1: Règles générales**

**Low-voltage fuses –
Part 1: General requirements**

CORRIGENDUM 1

Page 84

**Tableau 12A – Valeurs pour les essais de
vérification du pouvoir de coupure des
fusibles pour courant alternatif**

*Pour le facteur de puissance, remplacer le
texte de la colonne essai n° 2 par le texte
suivant:*

0,2-0,3 pour courants présumés inférieurs
ou égaux à 20 kA
0,1-0,2 pour courants présumés supérieurs
à 20 kA

Page 85

**Table 12A – Values for breaking-capacity
tests on a.c. fuses**

*Against power factor, replace the text of
column test No. 2 by the following text:*

0,2-0,3 for prospective current up to and
including 20 kA
0,1-0,2 for prospective current above 20 kA