

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

IEC 60309-1
Edition 5.0 2021-06

**Plugs, fixed or portable socket-outlets and
appliance inlets for industrial purposes – Part 1:
General requirements**

IEC 60309-1
Édition 5.0 2021-06

**Fiches, socles fixes de prise de courant, prises
mobiles et socles de connecteur pour usages
industriels – Partie 1: Exigences générales**

CORRIGENDUM 1

10.2

10.2

Replace, in the existing fifth paragraph, i.e.,

*Remplacer, dans le cinquième alinéa
existant, c'est-à-dire,*

*"A current of 2 A derived from an AC source
having a no-load voltage not exceeding
12 V is passed between the earthing
terminal and each of the accessible metal
parts in turn.",*

*"Un courant de 2 A fourni par une source de
courant alternatif dont la tension à vide ne
dépasse pas 12 V est appliqué
successivement entre la borne de terre et
chacune des parties métalliques
accessibles.",*

the value "2 A", with "25 A", as follows:

la valeur "2 A" par "25 A", comme suit:

*"A current of 25 A derived from an AC
source having a no-load voltage not
exceeding 12 V is passed between the
earthing terminal and each of the
accessible metal parts in turn."*

*"Un courant de 25 A fourni par une source
de courant alternatif dont la tension à vide
ne dépasse pas 12 V est appliqué
successivement entre la borne de terre et
chacune des parties métalliques
accessibles."*