

NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD

CEI
IEC

61481

2001

AMENDEMENT 2
AMENDMENT 2
2004-04

Amendement 2

**Travaux sous tension –
Comparateurs de phase portatifs pour utilisation
à des tensions alternatives de 1 kV à 36 kV**

Amendment 2

**Live working –
Portable phase comparators for use
on voltages from 1 kV to 36 kV a.c.**

© IEC 2004 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

International Electrotechnical Commission, 3, rue de Varembé, PO Box 131, CH-1211 Geneva 20, Switzerland
Telephone: +41 22 919 02 11 Telefax: +41 22 919 03 00 E-mail: inmail@iec.ch Web: www.iec.ch



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

B

*Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue*

AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le comité d'études 78 de la CEI: Travaux sous tension.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
78/574/FDIS	78/581/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cet amendement.

Le comité a décidé que le contenu de la publication de base et de ses amendements ne sera pas modifié avant 2008. A cette date, la publication sera

- reconduite;
- supprimée;
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

Page 2 de l'amendement 1

2 Références normatives

Remplacer la référence à la CEI 60417, pour lire ce qui suit:

CEI 60417-DB:2002¹, *Symboles graphiques utilisables sur le matériel*

4.5.1 Marquages sur le comparateur de phase

Remplacer les deux tirets de l'amendement 1 par ce qui suit:

- symbole IEC 60417-5216 (DB:2002-10) – Approprié aux travaux sous tension; double triangle;

NOTE Pour le symbole, la proportion exacte de la hauteur de la figure à la base du triangle est de 1,43. Dans un souci pratique, la proportion peut se situer entre les valeurs de 1,4 et 1,5.

- numéro de la norme CEI applicable, immédiatement adjacent au symbole avec l'année de publication (quatre chiffres), (IEC 61481-A2:2004);

¹ « DB » se réfère à la base de données « on-line » de la CEI.