

Interrupteurs automatiques à courant différentiel résiduel avec protection contre les surintensités incorporée pour installations domestiques et analogues (DD) – Partie 1: Règles générales

Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent protection for household and similar uses (RCBOs) – Part 1: General rules

C O R R I G E N D U M 1

La correction ne concerne que le texte anglais.

Page 107

~~9.9.2.3 Test of effect of ambient temperature on the tripping characteristic~~

Instead of:

~~a) The RCBO is placed in an ambient temperature of $35^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ above the ambient air reference temperature until it has attained steady-state temperature.~~

Read:

~~a) The RCBO is placed in an ambient temperature of $35^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ below the ambient air reference temperature until it has attained steady-state temperature.~~

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/icc/06fc2e4-5755-4100-a487-271c280a7ff9/iec-61009-1-1996-cor1-2003>