

**IEC 60364-5-52**  
(Third edition – 2009)

**Low-voltage electrical installations –**

**Part 5-52: Selection and erection of  
electrical equipment –  
Wiring systems**

**CEI 60364-5-52**  
(Troisième édition – 2009)

**Installations électriques à basse  
tension –**

**Partie 5-52 : Choix et mise en œuvre  
des matériels électriques –  
Canalisations**

## **CORRIGENDUM 1**

Page 56

*In Table B.52.18, for a number of circuits equal to 16 and a cable to cable clearance of 0,5 m, replace the corresponding reduction factor value of 0,38 by 0,68.*

Page 141

*Dans le Tableau B.52.18, pour un nombre de circuits égal à 16 et une distance entre câbles de 0,5 m, remplacer la valeur associée de 0,38 du facteur de correction par 0,68.*

**iTeh Standards**  
**(<https://standards.iteh.ai>)**  
**Document Preview**

[IEC 60364-5-52:2009/COR1:2011](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iec/00d0efab-70cb-433f-820b-9762b56a8abf/iec-60364-5-52-2009-cor1-2011)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iec/00d0efab-70cb-433f-820b-9762b56a8abf/iec-60364-5-52-2009-cor1-2011>