IEC 62271-203 (Second edition – 2011)

High-voltage switchgear and controlgear -

Part 203: Gas-insulated metal-enclosed switchgear for rated voltages above 52 kV

CEI 62271-203 (Deuxième édition – 2011)

Appareillage à haute tension -

Partie 203: Appareillage sous enveloppe métallique à isolation gazeuse de tensions assignées supérieures à 52 kV

CORRIGENDUM 1

7.103 Tests on auxiliary circuits, equipment and interlocks in the control mechanism

The instruction applies to the French language only.

7.103 Essais des circuits auxiliaires, de l'équipement et des verroullages du mécanisme d'entraînement

Remplacer le premier alinea existant de ce paragraphe par le nouvel alinéa suivant:

Tous les équipements auxiliaires doivent être soumis aux essais par vérification de leur fonctionnement ou par vérification de la continuité de leur câblage. Les réglages des relais et capteurs doivent aussi être vérifiés.

Deview

2011/COR1:2013

ttps://standards.jteh.aj/catalo//kw/rds/i/93/07a/b-65e9-45ef-815d-ca5a28c1a7e5/jec-62271-203-2011-cor1-20

July 2013 Juillet 2013