

IEC 62606
(First edition – 2013)

General requirements for arc
fault detection devices

IEC 62606
(Première édition – 2013)

Exigences générales des dispositifs pour
la détection de défaut d'arcs

CORRIGENDUM 1

9.9.4.3 Masking test with EMI filter

This corrigendum concerns the French text only.

9.9.4.3 Essai d'aveuglement avec filtre IEM

Remplacer la deuxième phrase du premier alinéa par la nouvelle phrase suivante:

Un essai d'arc doit être introduit avec une charge de 2,5 A pour un DPDA avec une tension assignée de 230 V et 5 A pour un DPDA avec une tension assignée de 120 V.

iTeh Standards
(<https://standards.iteh.ai>)
Document Preview

[IEC 62606:2013/COR1:2013](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iec/8d96e498-0c84-4c8f-958f-9fb84d7e9d1/iec-62606-2013-cor1-2013)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iec/8d96e498-0c84-4c8f-958f-9fb84d7e9d1/iec-62606-2013-cor1-2013>