

**IEC 60422**  
(Fourth edition – 2013)

**Mineral insulating oils in electrical equipment –  
Supervision and maintenance guidance**

**CEI 60422**  
(Quatrième édition – 2013)

**Huiles minérales isolantes dans les matériels  
électriques – Lignes directrices pour la  
maintenance et la surveillance**

## **CORRIGENDUM 1**

### **A.2 Sampling temperature at or above 20 °C**

*Insert, after the first line of the second  
paragraph, the missing Formula (A.1):*

$$f = 2,24e^{-0,04ts} \quad (A.1)$$

### **A.2 Température d'échantillonage égale ou supérieure à 20 °C**

*La présente correction ne concerne que le  
texte anglais*

**iTeh Standards**  
**(<https://standards.iteh.ai>)**  
**Document Preview**

[IEC 60422:2013/COR1:2013](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iec/1286aa35-5c42-43ea-b75c-e6612fbc47cc/iec-60422-2013-cor1-2013)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iec/1286aa35-5c42-43ea-b75c-e6612fbc47cc/iec-60422-2013-cor1-2013>