

---

**Elektroenergetski postroji za izmenične napetosti nad 1 kV –  
1. del: Skupna pravila – Popravek AC**

Power installations exceeding 1 kV a.c. – Part 1: Common rules

Installations électriques en courant alternatif de puissance supérieure à 1 kV –  
Partie 1: Règles communes

Starkstromanlagen mit Nennwechselspannungen über 1 kV – Teil 1: Allgemeine  
Bestimmungen

**iTeh STANDARD PREVIEW**

**(standards.iteh.ai)**

V dodatek ZA dodati naslednje specialne nacionalne pogoje:

[SIST EN 61936-1:2011/AC:2013](#)

**Točka** **Posebni nacionalni pogoji** [standards/sist/62363907-e353-4997-9dbe-b1ae47627428/sist-en-61936-1-2011-ac-2013](#)

**6.2.9.5** **Islandija**

Najmanjša globina vkopanih kablov je 0,7 m.

**7.2.6** **Islandija**

Najmanjša višina zunanje ograje je 2 500 mm.

**7.2** **Islandija**

Najmanjša višina  $H'$  delov pod napetostjo nad javno dostopnimi površinami mora biti  $H' = 5\,500$  mm za naznačene napetosti do 52 kV.

Februar 2013

**iTeh STANDARD PREVIEW**  
**(standards.iteh.ai)**

SIST EN 61936-1:2011/AC:2013

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/62363907-e353-4997-9dbe-b1ae47627428/sist-en-61936-1-2011-ac-2013>