



**NORME INTERNATIONALE ISO 11925-2:1997  
RECTIFICATIF TECHNIQUE 1**

Publié 1998-07-15

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION • МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ • ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION

**Essais de réaction au feu — Allumabilité des produits du bâtiment soumis à l'incidence directe de la flamme —**

**Partie 2:**

**Essai à l'aide d'une source à flamme unique**

**RECTIFICATIF TECHNIQUE 1**

*Reaction to fire tests — Ignitability of building products subjected to direct impingement of flame —*

*Part 2: Single flame source test*

*TECHNICAL CORRIGENDUM 1*

**ITeH STANDARD PREVIEW  
(standards.iteh.ai)**

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/093ed332-9d38-462f-ac31-319126445378/iso-11925-2-1997-cor-1-1998>

Le Rectificatif technique 1 à la Norme internationale ISO 11925-2:1997 a été élaboré par le comité technique ISO/TC 92, *Sécurité au feu*, sous-comité SC 1, *Réaction au feu*.

---

*Page 3, paragraphe 6.2, première ligne*

Corriger la longueur de l'éprouvette à  $(340 \pm 1)$  mm et la largeur de l'éprouvette à  $(90 \pm 1)$  mm.

*Page 5, paragraphe 7.8, première ligne*

Corriger la longueur de la plaque à  $(340 \pm 1)$  mm et la largeur de la plaque à  $(90 \pm 1)$  mm.

*Page 20, paragraphe B.4.5 a), quatrième alinéa, deuxième et troisième lignes*

Remplacer «de vis à tête cylindrique» par «d'écrou à oreilles».

---

**ICS 13.220.50**

**Réf. n ISO 11925-2:1997/Cor.1:1998(F)**

**Descripteurs:** bâtiment, protection contre l'incendie, élément de bâtiment, matériau de construction, essai, essai de comportement au feu, essai d'inflammabilité, détermination, allumabilité.

© ISO 1998

Imprimé en Suisse

*Page 21, paragraphe B.5.1 b), première ligne*

Remplacer «30 min» par «3 min».

**iTeh STANDARD PREVIEW**  
**(standards.iteh.ai)**

ISO 11925-2:1997/Cor 1:1998

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/093ed332-9d38-462f-ac31-5f99b9bf4339/iso-11925-2-1997-cor-1-1998>