



**SLOVENSKI STANDARD**  
**SIST EN 13501-5:2006/AC:2009**  
**01-januar-2009**

**Nadomešča:**  
**SIST EN 13501-5:2006/AC:2007**

---

**Požarna klasifikacija gradbenih proizvodov in elementov stavb - 5. del:  
Klasifikacija na podlagi podatkov iz preskusov pri izpostavljenosti streh požaru z  
zunanje strani**

Fire classification of construction products and building elements - Part 5: Classification using data from external fire exposure to roofs tests

**iTeh STANDARD PREVIEW**

Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten - Teil 5:  
Klassifizierung mit den Ergebnissen aus Prüfungen von Bedachungen bei  
Beanspruchung durch Feuer von außen

[SIST EN 13501-5:2006/AC:2009](https://standards.itih.ai/catalog/standards/sist/100a9efb-4ec2-4ba8-9065-67891ee21206/sist-en-13501-5-2006-ac-2009)

[https://standards.itih.ai/catalog/standards/sist/100a9efb-4ec2-4ba8-9065-](https://standards.itih.ai/catalog/standards/sist/100a9efb-4ec2-4ba8-9065-67891ee21206/sist-en-13501-5-2006-ac-2009)

Classement au feu des produits et éléments de construction - Partie 5: Classement utilisant des données d'essais au feu des toitures exposées à un feu extérieur

**Ta slovenski standard je istoveten z: EN 13501-5:2005/AC:2008**

---

**ICS:**

13.220.50	Požarna odpornost gradbenih materialov in elementov	Fire-resistance of building materials and elements
-----------	---	--

91.060.20	Strehe	Roofs
-----------	--------	-------

<b>SIST EN 13501-5:2006/AC:2009</b>	<b>en,fr,de</b>
-------------------------------------	-----------------

**iTeh STANDARD PREVIEW**  
**(standards.iteh.ai)**

[SIST EN 13501-5:2006/AC:2009](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/100a9efb-4ec2-4ba8-9065-f789deab029/sist-en-13501-5-2006-ac-2009)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/100a9efb-4ec2-4ba8-9065-f789deab029/sist-en-13501-5-2006-ac-2009>

EUROPEAN STANDARD

EN 13501-5:2005/AC

NORME EUROPÉENNE

September 2008

EUROPÄISCHE NORM

Septembre 2008

September 2008

ICS 13.220.50

English version  
Version Française  
Deutsche Fassung

Fire classification of construction products and building elements - Part 5:  
Classification using data from external fire exposure to roofs tests

Classement au feu des produits et  
éléments de construction - Partie 5:  
Classement utilisant des données d'essais  
au feu des toitures exposées à un feu  
extérieur

Klassifizierung von Bauprodukten und  
Bauarten zu ihrem Brandverhalten - Teil 5:  
Klassifizierung mit den Ergebnissen aus  
Prüfungen von Bedachungen bei  
Beanspruchung durch Feuer von außen

This corrigendum becomes effective on 10 September 2008 for incorporation in the three official language versions of the EN.

Ce corrigendum prendra effet le 10 septembre 2008 pour incorporation dans les trois versions linguistiques officielles de la EN.

Die Berichtigung tritt am 10. September 2008 zur Einarbeitung in die drei offiziellen Sprachfassungen der EN in Kraft.



EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION  
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION  
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG

Management Centre: rue de Stassart, 36 B-1050 Brussels

© 2008 CEN All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CEN national Members.  
Tous droits d'exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde entier aux membres nationaux du CEN.  
Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.

Ref. No.: EN 13501-5:2005/AC:2008 D/E/F

## EN 13501-5:2005/AC:2008 (E)

**Text of Corrigendum of 2006 (will be corrected by text of Corrigendum of 2008)****B.4.2.4 Test 4**

Table for "Penetration test (Stage 2):"

**"Criteria"**Column entitled "**Class B<sub>ROOF</sub>(t4)**" shall be modified to read as follows:

"≥ 60 min"

Column entitled "**Class C<sub>ROOF</sub>(t4)**" shall be modified to read as follows:

"&lt; 60 min"

"&gt; 30 min"

**Text of Corrigendum of 2008 (corrects the changes requested by Corrigendum of 2006 and adds additional changes)***In the Contents list, 8.4, delete "method" to read "Test 4".**In 3.9, continuous deck, delete "nominal".**In 6.4.5.5.1, pitch a), replace "a horizontal pitch of 0°" with "a pitch of 0° (horizontal)".**In B.4.2.4, Test 4, the table with the heading "Penetration test (stage 2)", row "Penetration time", replace the text under "Criteria" in this table as follows:*

<b>Class B<sub>ROOF</sub> (t4)</b>	<b>Class C<sub>ROOF</sub> (t4)</b>	<b>Class D<sub>ROOF</sub> (t4)</b>	<b>Class E<sub>ROOF</sub> (t4)</b>
≥ 60 min	< 60 min ≥ 30 min	< 30 min	< 30 min

*In Table B.1, under "Choice of deck for test 1", in the row with "Trapezoidal profiled steel deck" (row number two from the bottom of this table) and wording in the first column of this same row, modify to read as follows:*

Trapezoidal profiled not perforated steel deck					x		x	
--	--	--	--	--	---	--	---	--

*In Table B.2, Choice of substrate for test 2, in the headline sentence for the table, 2<sup>nd</sup> line, modify to read "related to the choice of substrate and pitch for Test 2".*