

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC
60364-5-52**

1993

AMENDEMENT 1
AMENDMENT 1

1997-10

Amendment 1

Installations électriques des bâtiments –

Partie 5:

**Choix et mise en oeuvre des matériels électriques –
Chapitre 52: Canalisations**

Amendment 1

Electrical installations of buildings –

Part 5:

**Selection and erection of electrical equipment –
Chapter 52: Wiring systems**

© IEC 1997 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

International Electrotechnical Commission
Telefax: +41 22 919 0300

3, rue de Varembé Geneva, Switzerland
e-mail: inmail@iec.ch
IEC web site <http://www.iec.ch>



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

B

Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue

AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le comité d'études 64 de la CEI: Installations électriques des bâtiments.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
64/939/FDIS	64/968/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cet amendement.

Page 30

522.7 Vibration (AH)

Ajouter le nouveau paragraphe suivant:

522.7.2 L'installation fixe de matériels électriques suspendus tels que les luminaires doit être réalisée en câbles à âme souple. Lorsque ni des vibrations, ni des mouvements ne sont susceptibles de se produire, des câbles à âme rigide peuvent être utilisés.

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iec/acid701-1171-48fc-998d-01c57ea2b4c6/iec-60364-5-52-1993-amd1-1997>

FOREWORD

This amendment has been prepared by IEC technical committee 64: Electrical installations of building.

The text of this amendment is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
64/939/FDIS	64/968/RVD

Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the report on voting indicated in the above table.

Page 31

522.7 Vibration (AH)

Add the following new subclause:

522.7.2 Fixed installation of suspended current-using equipment, e.g. luminaires, shall be connected by cable with flexible core. Where no vibration nor movement can be expected, cable with non-flexible core may be used.

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iec/acid705-1171-48fc-998d-01c57ea2b4c6/iec-60364-5-52-1993-amd1-1997>