



**NORME INTERNATIONALE ISO 14520-2:2000**  
**RECTIFICATIF TECHNIQUE 1**

Publié 2001-10-15

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION • МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ • ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION

**Systèmes d'extinction d'incendie utilisant des agents gazeux —  
 Propriétés physiques et conception des systèmes —**

**Partie 2:  
Agent extincteur CF<sub>3</sub>I**

RECTIFICATIF TECHNIQUE 1

*Gaseous fire-extinguishing systems — Physical properties and system design —  
Part 2: CF<sub>3</sub>I extinguishant*

TECHNICAL CORRIGENDUM 1

iteh STANDARD PREVIEW  
(standards.iteh.ai)

[ISO 14520-2:2000/Cor 1:2001](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/74592e1b-6ca3-4dee-95dd-5df9b80a281d/iso-14520-2-2000-cor-1-2001)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/74592e1b-6ca3-4dee-95dd-5df9b80a281d/iso-14520-2-2000-cor-1-2001>

Le Rectificatif technique 1 à la Norme internationale ISO 14520-2:2000 a été élaboré par le comité technique ISO/TC 21, *Équipement de protection et de lutte contre l'incendie*, sous-comité SC 8, *Systèmes d'extinction utilisant des agents gazeux*.

---

Page 4, Tableau 5

Pour le combustible intitulé «Propane», remplacer dans la troisième colonne du tableau la valeur 4,3 par 3,9.