

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC**

60669-2-4

Première édition
First edition
2004-05

**Interrupteurs pour installations électriques
fixes domestiques et analogues –**

**Partie 2-4:
Prescriptions particulières –**

Interrupteurs sectionneurs

(standards.iteh.ai)

**Switches for household and similar
fixed electrical installations –**

IEC 60669-2-4:2004
<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/ca9332e3-761b-4829-877b-e3e21eb4aa40/icc-60669-2-4-2004>

**Part 2-4:
Particular requirements –
Isolating switches**



Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC 60669-2-4:2004

Numérotation des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEI sont numérotées à partir de 60000. Ainsi, la CEI 34-1 devient la CEI 60034-1.

Editions consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de la CEI incorporant les amendements sont disponibles. Par exemple, les numéros d'édition 1.0, 1.1 et 1.2 indiquent respectivement la publication de base, la publication de base incorporant l'amendement 1, et la publication de base incorporant les amendements 1 et 2.

Informations supplémentaires sur les publications de la CEI

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu par la CEI afin qu'il reflète l'état actuel de la technique. Des renseignements relatifs à cette publication, y compris sa validité, sont disponibles dans le Catalogue des publications de la CEI (voir ci-dessous) en plus des nouvelles éditions, amendements et corrigenda. Des informations sur les sujets à l'étude et l'avancement des travaux entrepris par le comité d'études qui a élaboré cette publication, ainsi que la liste des publications parues, sont également disponibles par l'intermédiaire de

- Site web de la CEI (www.iec.ch)

- Catalogue des publications de la CEI

[IEC 60669-2-4:2004](http://www.iec.ch/searchpub/cur_fut.htm)

Le catalogue en ligne sur le site web de la CEI (http://www.iec.ch/searchpub/cur_fut.htm) vous permet de faire des recherches en utilisant de nombreux critères, comprenant des recherches textuelles, par comité d'études ou date de publication. Des informations en ligne sont également disponibles sur les nouvelles publications, les publications remplaçées ou retirées, ainsi que sur les corrigenda.

- IEC Just Published

Ce résumé des dernières publications parues (http://www.iec.ch/online_news/justpub/ip_entry.htm) est aussi disponible par courrier électronique. Veuillez prendre contact avec le Service client (voir ci-dessous) pour plus d'informations.

- Service clients

Si vous avez des questions au sujet de cette publication ou avez besoin de renseignements supplémentaires, prenez contact avec le Service clients:

Email: custserv@iec.ch

Tél: +41 22 919 02 11

Fax: +41 22 919 03 00

Publication numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are issued with a designation in the 60000 series. For example, IEC 34-1 is now referred to as IEC 60034-1.

Consolidated editions

The IEC is now publishing consolidated versions of its publications. For example, edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to the base publication, the base publication incorporating amendment 1 and the base publication incorporating amendments 1 and 2.

Further information on IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current technology. Information relating to this publication, including its validity, is available in the IEC Catalogue of publications (see below) in addition to new editions, amendments and corrigenda. Information on the subjects under consideration and work in progress undertaken by the technical committee which has prepared this publication, as well as the list of publications issued, is also available from the following:

- IEC Web Site (www.iec.ch)

- Catalogue of IEC publications

The on-line catalogue on the IEC web site (http://www.iec.ch/searchpub/cur_fut.htm) enables you to search by a variety of criteria including text searches, technical committees and date of publication. On-line information is also available on recently issued publications, withdrawn and replaced publications, as well as corrigenda.

- IEC Just Published

This summary of recently issued publications (http://www.iec.ch/online_news/justpub/ip_entry.htm) is also available by email. Please contact the Customer Service Centre (see below) for further information.

- Customer Service Centre

If you have any questions regarding this publication or need further assistance, please contact the Customer Service Centre:

Email: custserv@iec.ch

Tel: +41 22 919 02 11

Fax: +41 22 919 03 00

NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD

CEI
IEC

60669-2-4

Première édition
First edition
2004-05

Interruuteurs pour installations électriques fixes domestiques et analogues –

**Partie 2-4:
Prescriptions particulières –**

Interruuteurs sectionneurs

(standards.iteh.ai)

Switches for household and similar fixed electrical installations –

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/ca9332e3-761b-4829-877b-e3e21eb4aa40/icc-60669-2-4-2004>

**Part 2-4:
Particular requirements –
Isolating switches**

© IEC 2004 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission, 3, rue de Varembé, PO Box 131, CH-1211 Geneva 20, Switzerland
Telephone: +41 22 919 02 11 Telefax: +41 22 919 03 00 E-mail: inmail@iec.ch Web: www.iec.ch



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

V

*Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue*

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS	6
1 Domaine d'application	10
2 Références normatives	10
3 Définitions	10
4 Prescriptions générales	12
5 Généralités sur les essais	12
6 Caractéristiques assignées	12
7 Classification	14
8 Marquages et indications	14
9 Vérification des dimensions	16
10 Protection contre les chocs électriques	16
11 Dispositions pour assurer la mise à la terre	16
12 Bornes	16
13 Prescriptions de construction	24
14 Mécanisme	26
15 Résistance au vieillissement, protection procurée par les enveloppes des interrupteurs-sectionneurs et résistance à l'humidité	28
16 Résistance d'isolement et rigidité diélectrique	28
17 Echauffement	30
18 Pouvoir de fermeture et de coupure	32
19 Fonctionnement normal	40
20 Résistance mécanique	40
21 Résistance à la chaleur	40
22 Vis, parties transportant le courant et connexions	42
23 Lignes de fuite, distances d'isolement dans l'air et distances à travers la matière de remplissage	42
24 Résistance de la matière isolante à une chaleur anormale, au feu et aux courants de cheminement	42
25 Protection contre la rouille	42
26 Prescriptions de compatibilité électromagnétique	42
Annexe A (normative) Nombre d'échantillons nécessaires pour les essais	58
Annexe B (normative) Prescriptions supplémentaires pour des interrupteurs ayant des dispositifs de sortie et de retenue pour câbles souples	60
Annexe AA (informative) Détermination du facteur de puissance d'un court-circuit	62
Annexe BB (informative) DPCC pour les essais de court-circuit	66
Bibliographie	68

CONTENTS

FOREWORD	7
1 Scope	11
2 Normative references	11
3 Definitions	11
4 General requirements	13
5 General notes on tests	13
6 Ratings	13
7 Classification	15
8 Marking	15
9 Checking of dimensions	17
10 Protection against electric shock	17
11 Provision for earthing	17
12 Terminals	17
13 Constructional requirements	25
14 Mechanism	27
15 Resistance to ageing, protection provided by enclosures of switches and resistance to humidity	29
16 Insulation resistance and electric strength	29
17 Temperature rise	31
18 Making and breaking capacity	33
19 Normal operation	41
20 Mechanical strength	41
21 Resistance to heat	41
22 Screws, current-carrying parts and connections	43
23 Creepage distances, clearances and distances through sealing compound	43
24 Resistance of insulating material to abnormal heat, to fire and to tracking	43
25 Resistance to rusting	43
26 EMC requirements	43
Annex A (normative) Survey of specimens needed for tests	59
Annex B (normative) Additional requirements for switches having facilities for the outlet and retention of flexible cables	61
Annex AA (informative) Determination of short-circuit power factor	63
Annex BB (informative) SCPDs for short-circuit tests	67
Bibliography	69

Figure 101 – Circuit d'essai pour la vérification de l'aptitude à la tenue au court-circuit avec un DPCC d'un interrupteur sectionneur unipolaire.....	46
Figure 102 – Circuit d'essai pour la vérification de l'aptitude à la tenue au court-circuit avec un DPCC d'un interrupteur sectionneur bipolaire	48
Figure 103 – Circuit d'essai pour la vérification de l'aptitude à la tenue au court-circuit avec un DPCC d'un interrupteur sectionneur tripolaire	50
Figure 104 – Circuit d'essai pour la vérification de l'aptitude à la tenue au court-circuit avec un DPCC d'un interrupteur sectionneur tétrapolaire	52
Figure 105 – Appareil d'essai pour la vérification des valeurs minimales de $I^2 t$ et I_p que l'interrupteur sectionneur doit supporter	54
 Tableau 2 – Correspondance entre les courants assignés et les sections pour le raccordement des conducteurs en cuivre sur bornes de type à vis	16
Tableau 3 – Couples de serrage pour la vérification de la résistance mécanique des bornes à vis	18
Tableau 4 – Valeurs pour les essais de flexion et de traction des conducteurs en cuivre	20
Tableau 5 – Valeurs pour l'essai de traction	20
Tableau 6 – Constitution et dimensions des conducteurs	22
Tableau 7 – Correspondance entre les courants assignés et les sections des conducteurs en cuivre des bornes sans vis.....	22
Tableau 8 – Courants d'essai pour la vérification des contraintes électriques et thermiques en utilisation normale des bornes sans vis.....	22
Tableau 9 – Sections des conducteurs rigides pour l'essai de déflexion des bornes sans vis..	24
Tableau 10 – Forces pour l'essai de déflexion	24
Tableau 12 – Limites du diamètre extérieur des câbles pour les interrupteurs-sectionneurs pour montage en surface	26
Tableau 101 – Tension d'essai entre les contacts ouverts pour vérifier l'aptitude au sectionnement, par rapport à la tension assignée de l'interrupteur-sectionneur et à l'altitude à laquelle l'essai est effectué	30
Tableau 15 – Courants pour l'essai d'échauffement et sections appropriées des conducteurs en cuivre	30
Tableau 102 – Valeurs minimales de $I^2 t$ and I_p	34
Tableau 103 – Facteurs de puissance pour les essais de court-circuit	36
Tableau 17 – Nombre de changements de position	40
Tableau BB.1 – Indication des diamètres du fil d'argent en fonction des courants assignés et des courants de court-circuit	66

Figure 101 – Test circuit for verification of the short circuit withstand capability with a SCPD of one-pole isolating switch	47
Figure 102 – Test circuit for verification of the short circuit withstand capability with a SCPD of a two-pole isolating switch.....	49
Figure 103 – Test circuit for verification of the short circuit withstand capability with a SCPD of a three-pole isolating switch	51
Figure 104 – Test circuit for verification of the short circuit withstand capability with a SCPD of a four-pole isolating switch	53
Figure 105 – Test apparatus for verification of the minimum I^2t and I_p values to be withstood by the isolating switch	55
Table 2 – Relationship between rated currents and connectable cross-sectional areas of copper conductors for screw-type terminals	17
Table 3 – Tightening torque for verification of the mechanical strength of screw-type terminals.....	19
Table 4 – Test values for flexion and pull out for copper conductors	21
Table 5 – Test values for pulling out test.....	21
Table 6 – Composition of conductors	23
Table 7 – Relationship between rated currents and connectable cross-sectional areas of copper conductors for screwless terminals.....	23
Table 8 – Test current for the verification of electrical and thermal stresses in normal use of screwless terminals	23
Table 9 – Cross-sectional areas of rigid copper conductors for deflection test of screwless terminals	25
Table 10 – Deflection test forces..... IEC 60669-2-4:2004 https://standards.iec.ch/catalog/standards/sist/ca9332e3-761b-4829-877b-c3e21eb4aa40/iec-60669-2-4-2004	25
Table 12 – External cable diameter limits for surface type switches	27
Table 101 – Test voltage across the open contacts for verifying the suitability for isolation, referred to the rated voltage of the isolating switch and to the altitude where the test is carried out	31
Table 15 – Temperature-rise test currents and cross-sectional areas of copper conductors	31
Table 102 – Minimum values of I^2t and I_p	35
Table 103 – Power factors for short-circuit tests	37
Table 17 – Number of operations for normal operation test	41
Table BB.1 – Indication of silver wire diameters as a function of rated currents and short-circuit currents	67

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

INTERRUPEURS POUR INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES FIXES DOMESTIQUES ET ANALOGUES –

Partie 2-4: Prescriptions particulières – Interrupteurs-sectionneurs

AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de la CEI intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de la CEI se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de la CEI. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que la CEI s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEI ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de la CEI dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de la CEI et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) La CEI n'a prévu aucune procédure de marquage valant indication d'approbation et n'engage pas sa responsabilité pour les équipements déclarés conformes à une de ses Publications.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à la CEI, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de la CEI, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEI ou de toute autre Publication de la CEI, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEI peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 60669-2-4 a été établie par le sous-comité 23B: Prises de courant et interrupteurs, du comité d'études 23 de la CEI: Petit appareillage.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
23B/737/FDIS	23B/744/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

**SWITCHES FOR HOUSEHOLD AND SIMILAR
FIXED ELECTRICAL INSTALLATIONS –****Part 2-4: Particular requirements –
Isolating switches****FOREWORD**

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with an IEC Publication.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60669-2-4 has been prepared by subcommittee 23B: Plugs, socket-outlets and switches, of IEC technical committee 23: Electrical accessories.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
23B/737/FDIS	23B/744/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

La présente partie de la CEI 60669 doit être utilisée conjointement avec la CEI 60669-1. Elle contient les modifications à apporter à cette norme pour la transformer en norme particulière pour les interrupteurs-sectionneurs.

Lorsqu'un paragraphe particulier de la Partie 1 n'est pas mentionné dans cette partie, ce paragraphe s'applique pour autant qu'il est raisonnable.

Dans la présente norme,

- les caractères d'imprimerie suivants sont employés:
 - prescriptions proprement dites: caractères romains;
 - *modalités d'essai: caractères italiques;*
 - notes: petits caractères romains;
- les paragraphes, figures, tableaux ou notes complémentaires à ceux de la première partie sont numérotés à partir de 101. Les annexes complémentaires sont nommées AA, BB, etc.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2008. A cette date, la publication sera

- reconduite;
- supprimée;
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

**iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)**

[IEC 60669-2-4:2004](#)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/ca9332e3-761b-4829-877be3e21eb4aa40/icc-60669-2-4-2004>

This part of IEC 60669 shall be used in conjunction with IEC 60669-1. It lists the changes necessary to convert that standard into a specific standard for isolating switches.

When a particular subclause of Part 1 is not mentioned in this part, that subclause applies as far as reasonable.

In this publication,

- the following print types are used:
 - requirements proper: in roman type;
 - *test specifications*: in italic type;
 - notes: in smaller roman type;
- subclauses, figures, tables or notes which are additional to those in Part 1 are numbered starting from 101. Annexes additional to those in Part 1 are lettered AA, BB, etc.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 2008. At this date, the publication will be

- reconfirmed;
- withdrawn;
- replaced by a revised edition, or
- amended.

ITEN STANDARD PREVIEW (standards.iteh.ai)

[IEC 60669-2-4:2004](#)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/ca9332e3-761b-4829-877be3e21eb4aa40/icc-60669-2-4-2004>

INTERRUPEURS POUR INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES FIXES DOMESTIQUES ET ANALOGUES –

Partie 2-4: Prescriptions particulières – Interrupteurs-sectionneurs

1 Domaine d'application

L'article de la Partie 1 s'applique avec les exceptions suivantes:

Remplacement du premier alinéa:

La présente partie de la CEI 60669 s'applique aux interrupteurs-sectionneurs pour usage général manœuvrés manuellement, de tension assignée ne dépassant pas 440 V et de courant assigné ne dépassant pas 125 A, prévus pour installations électriques fixes domestiques et analogues intérieures ou extérieures.

NOTE Les interrupteurs-sectionneurs sont conçus pour des surtensions de catégorie III et sont utilisés dans des environnements de degré de pollution 2 selon la CEI 60664-1.

2 Références normatives iTeh STANDARD PREVIEW (standards.iteh.ai)

L'article de la Partie 1 s'applique avec les exceptions suivantes:

Addition

[IEC 60669-2-4:2004](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/ca9332e3-761b-4829-877b-e3e21eb4aa40/iec-60669-2-4-2004)
<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/ca9332e3-761b-4829-877b-e3e21eb4aa40/iec-60669-2-4-2004>

CEI 61180-1:1992, *Techniques des essais à haute tension pour matériels à basse tension – Partie 1: Définitions, prescriptions et modalités relatives aux essais*

3 Définitions

L'article de la Partie 1 s'applique avec les exceptions suivantes:

Définitions complémentaires:

3.101

interrupteur-sectionneur

interrupteur conçu pour assurer le sectionnement de l'installation ou d'une partie de l'installation et du matériel de la source d'alimentation et transporter, établir et couper le courant sur tous les pôles transportant le courant

3.102

courant de court-circuit conditionnel

I_{nc}

valeur de la composante alternative du courant présumé qu'un interrupteur sans protection intégrale contre les courts-circuits, mais protégé par un dispositif de protection contre les courts-circuits (en abrégé «DPCC» dans la suite du texte) approprié placé en série, peut supporter dans des conditions prescrites d'emploi et de comportement

SWITCHES FOR HOUSEHOLD AND SIMILAR FIXED ELECTRICAL INSTALLATIONS –

Part 2-4: Particular requirements – Isolating switches

1 Scope

This clause of Part 1 applies except as follows.

Replacement of the first paragraph:

This part of IEC 60669 applies to manually operated general purpose isolating switches with a rated voltage not exceeding 440 V and a rated current not exceeding 125 A, intended for household and similar fixed electrical installations, either indoors or outdoors.

NOTE Isolating switches are designed for overvoltage category III and used in environment of pollution degree 2 according to IEC 60664-1.

2 Normative references

This clause of Part 1 applies except as follows.
iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

IEC 61180-1:1992, High-voltage test techniques for low voltage equipment – Part 1: Definitions, test and procedure requirements
<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/ca9332e3-761b-4829-8776-e3e21eb4aa40/icc-60669-2-4-2004>

3 Definitions

This clause of Part 1 applies except as follows.

Additional definitions:

3.101

isolating switch

switch designed to provide isolation of the installation or part of the installation and equipment from the supply and to carry and to make and break the current in all line current carrying poles

3.102

conditional short-circuit current

I_{nc}

value of the a.c. component of a prospective current, which a switch without integral short-circuit protection, but protected by a suitable short-circuit protective device (hereinafter referred to as SCPD) in series, can withstand under specified conditions of use and behaviour

3.103 **I^2t (Intégrale de Joule)**

intégrale du carré du courant pendant un intervalle de temps spécifié (t_0, t_1)

$$I^2t = \int_{t_0}^{t_1} i^2 dt$$

4 Prescriptions générales

L'article de la Partie 1 s'applique.

5 Généralités sur les essais

L'article de la Partie 1 s'applique avec les exceptions suivantes:

5.4 Addition

Pour les essais de 18.101, trois échantillons supplémentaires sont utilisés.

6 Caractéristiques assignées

L'article de la Partie 1 s'applique avec les exceptions suivantes

6.2 Modification: **iTech STANDARD REVIEW (standards.iteh.ai)**

Dans le premier alinéa, supprimer les valeurs "6 A" et "10 A" et ajouter les valeurs "80 A, 100 A et 125 A".

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/ca9332e3-761b-4829-877b-e3e21eb4aa40/icc-60669-2-4-2004>

Notes complémentaires

NOTE 101 Dans les pays suivants, la valeur 13 A est considérée comme une valeur préférentielle: DK et UK.

NOTE 102 Au Royaume-Uni, les interrupteurs-sectionneurs ayant un courant assigné inférieur à 16 A sont largement utilisés et autorisés.

Au Royaume-Uni cette clause de la partie 1 s'applique

Paragraphe complémentaire:

6.101 Valeurs normales et préférentielles du courant de court-circuit conditionnel (I_{nc})

NOTE Les facteurs de puissance associés sont indiqués au Tableau 103.

6.101.1 Valeurs jusqu'à 10 000 A inclus

Les valeurs normalisées du courant de court-circuit conditionnel (I_{nc}) sont:

1 500 A, 3 000 A, 4 500 A, 6 000 A, 10 000 A.

6.101.2 Valeurs supérieures à 10 000 A

Les valeurs préférentielles sont:

15 000 A, 20 000 A et 25 000 A.

Les valeurs supérieures à 25 000 A ne sont pas prises en considération dans la présente norme.

3.103 **I^2t** integral of the square of the current over a given time interval (t_0, t_1)

$$I^2t = \int_{t_0}^{t_1} i^2 dt$$

4 General requirements

This clause of Part 1 applies.

5 General notes on tests

This clause of Part 1 applies except as follows.

5.4 Addition:*For the test of 18.101 three additional specimens are used.***6 Ratings****iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)****6.2 Modification:**IEC 60669-2-4:2004*In the first paragraph, delete the values "6 A and "10 A" and add the values "80 A, 100 A and 125 A."* <https://standards.iteh.ai/standard/si/a0332-3-761b-4829-877b/e3e21eb4aa40/icc-60669-2-4-2004>**Additional note:**

NOTE 101 In the following countries the value 13 A is considered as a preferred value: DK and UK.

NOTE 102 In the UNITED KINGDOM, isolators having a rated current below 16 A are widely used and permitted. In the UNITED KINGDOM, this clause in Part 1 applies.

Additional subclause:**6.101 Standard and preferred values of the conditional short-circuit current (I_{nc})**

NOTE The associated power-factors are specified in Table 103.

6.101.1 Values up to and including 10 000 AThe standard values of the conditional short-circuit current (I_{nc}) are:

1 500 A, 3 000 A, 4 500 A, 6 000 A and 10 000 A.

6.101.2 Values above 10 000 A

The preferred values are:

15 000 A, 20 000 A and 25 000 A.

Values above 25 000 A are not considered by this standard.