

---

---

**Gradnja stavb – Dostopnost in uporabnost grajenega okolja –  
Popravek AC101**

Building construction – Accessibility and usability of the built environment

Construction immobilière – Accessibilité et facilité d'utilisation de l'environnement bâti

Gebäude – Barrierefreiheit von Gebäuden und sonstigen Bauwerken

---

---

**iTeh STANDARD PREVIEW**  
**(standards.iteh.ai)**

[SIST ISO 21542:2012/AC101:2017](#)  
<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/908b3018-701f-4f58-a5d7-d26e2031813b/sist-iso-21542-2012-ac101-2017>

## Popravek AC101

V besedilu prevoda standarda SIST ISO 21542:2012 se popravijo:

- *Na strani 51 se v drugem odstavku zamenja prvi stavek z naslednjim besedilom:*  
"Pred vhodom v dvigalo je treba zagotoviti zadosten manevrski prostor v skladu z 19.3 in B.6.1 (glej sliko 15)."
- *Na strani 56 se v točki 16.2 prvi stavek zamenja z naslednjim besedilom:*  
"Ploščad za uporabo z ročnim ali motoriziranim invalidskim vozičkom in spremstvom mora biti velika najmanj 1 100 x 1 400 mm."
- *Na strani 64 se v drugem odstavku točke 19.4 zamenja zadnji stavek z naslednjim besedilom:*  
"Vsaj en del sprejemnega pulta naj bo na višini, ki je primerna za pisanje stoječih ljudi in znaša od 950 do 1 100 mm od tal (glej sliko 33)."
- *Na strani 67 se v drugem odstavku točke 23.1 zamenja prvi stavek z naslednjim besedilom:*  
"Nekateri sedeži naj bodo zaradi dostopanja (glej 21.3) opremljeni z zložljivimi naslonjali za roke; nekateri sedeži naj bodo zaradi večjih ljudi večji."
- *Na strani 76 se v legendi slike 42 besedilo pod točko 10 zamenja z naslednjim besedilom:*  
"mali umivalnik, izbočen od stene za največ 350 mm"  
**iTeh STANDARD REVIEW  
(standards.iteh.ai)**
- *Na strani 79 se v tretjem odstavku točke 26.14 zamenja prvi stavek z naslednjim besedilom:*  
"Alarmna naprava naj bo opremljena z rdečo vlečno vrvico in dverma rdečima zankama s premerom 50 mm, eno na višini od 800 do 1 100 mm in drugo na višini 100 mm od tal."  
SIST ISO 21542-2012/AC101-2017  
<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/908301X/2012-01E458-a5d>  
d26e2031813b/sist-iso-21542-2012-ac101-2017
- *Na strani 80 se v šestem odstavku točke 26.16 Tuši zamenja tretji stavek z naslednjim besedilom:*  
"V zloženem položaju mora biti njegova vrhnja površina na višini od 400 do 480 mm od tal in oddaljena od stene največ 40 mm."
- *Na strani 91 se v točki 33.7 v preglednici 4 za območje stopnišč, klančin, tekočih stopnic, tekočih stez zamenja vrednost  $E_{min}$  [luksov] z naslednjo vrednostjo:*  
"150–200".
- *Na strani 93 se v sedmem odstavku točke 35.1 zamenja prvi stavek z naslednjim besedilom:*  
"Metode za določanje odsevnosti svetlobe in vizualnega kontrasta so združene v B.7.2."
- *Na strani 120 se v točki A.4.4.2 zamenja prvi stavek z naslednjim besedilom:*  
"Razdalja med središčnicama dveh sosednjih čepov naj znaša od 45 do 61 mm (glej sliko A.2)."
- *Na strani 145 se k preglednici pri sliki C.7 doda naslednje besedilo:*  
"<sup>a</sup> Le informativno. Glej zahteve v 18.1.3."
- *Na strani 149 se v preglednici pri sliki C.12 zbrisuje oznaka "<sup>a</sup>" in izbriše besedilo "<sup>a</sup> Le informativno. Glej zahteve v 18.1.3."*
- *V dodatku C se pri slikah od C.1 do C.12 doda besedilo:*  
"Mere v mm".

---

Januar 2017