

**NORME  
INTERNATIONALE  
INTERNATIONAL  
STANDARD**

**CEI  
IEC  
60834-1**

Deuxième édition  
Second edition  
1999-10

---

---

---

**Matériels de téléprotection des  
réseaux d'énergie électrique –  
Performances et essais –**

**Partie 1:  
Systèmes de commande** **STANDARD REVIEW**  
**(standards.iteh.ai)**

**Teleprotection equipment of power systems –  
Performance and testing –**  
IEC 60834-1:1999  
<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/ta22d/ee-b8af-4044-89f7-f6e96c94c584/iec-60834-1-1999>

**Part 1:  
Command systems**



Numéro de référence  
Reference number  
CEI/IEC 60834-1:1999

## Numéros des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEI sont numérotées à partir de 60000.

## Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de la CEI incorporant les amendements sont disponibles. Par exemple, les numéros d'édition 1.0, 1.1 et 1.2 indiquent respectivement la publication de base, la publication de base incorporant l'amendement 1, et la publication de base incorporant les amendements 1 et 2.

## Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu par la CEI afin qu'il reflète l'état actuel de la technique.

Des renseignements relatifs à la date de reconfirmation de la publication sont disponibles dans le Catalogue de la CEI.

Les renseignements relatifs à des questions à l'étude et des travaux en cours entrepris par le comité technique qui a établi cette publication, ainsi que la liste des publications établies, se trouvent dans les documents ci-dessous:

- «Site web» de la CEI\*
- Catalogue des publications de la CEI  
Publié annuellement et mis à jour régulièrement  
(Catalogue en ligne)\*  
<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/fa22d/6c-58a1-4044-89f7>  
[IEC 60834-1:1999](https://standards.iteh.ai/standards.iteh.ai)
- Bulletin de la CEI  
Disponible à la fois au «site web» de la CEI et comme périodique imprimé

## Terminologie, symboles graphiques et littéraux

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se reportera à la CEI 60050: *Vocabulaire Electrotechnique International* (VEI).

Pour les symboles graphiques, les symboles littéraux et les signes d'usage général approuvés par la CEI, le lecteur consultera la CEI 60027: *Symboles littéraux à utiliser en électrotechnique*, la CEI 60417: *Symboles graphiques utilisables sur le matériel. Index, relevé et compilation des feuilles individuelles*, et la CEI 60617: *Symboles graphiques pour schémas*.

\* Voir adresse «site web» sur la page de titre.

## Numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are issued with a designation in the 60000 series.

## Consolidated publications

Consolidated versions of some IEC publications including amendments are available. For example, edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to the base publication, the base publication incorporating amendment 1 and the base publication incorporating amendments 1 and 2.

## Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the publication is available in the IEC catalogue.

Information on the subjects under consideration and work in progress undertaken by the technical committee which has prepared this publication, as well as the list of publications issued, is to be found at the following IEC sources:

- IEC web site\*
- Catalogue of IEC publications  
Published yearly with regular updates  
(On-line catalogue)\*
- IEC Bulletin  
Available both at the IEC web site\* and as a printed periodical

## Terminology, graphical and letter symbols

For general terminology, readers are referred to IEC 60050: *International Electrotechnical Vocabulary* (IEV).

For graphical symbols, and letter symbols and signs approved by the IEC for general use, readers are referred to publications IEC 60027: *Letter symbols to be used in electrical technology*, IEC 60417: *Graphical symbols for use on equipment. Index, survey and compilation of the single sheets* and IEC 60617: *Graphical symbols for diagrams*.

\* See web site address on title page.

# NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD

CEI  
IEC

60834-1

Deuxième édition  
Second edition  
1999-10

## Matériels de téléprotection des réseaux d'énergie électrique – Performances et essais –

Partie 1:  
Systèmes de commande  
*iTECH STANDARD PREVIEW*  
(standards.iteh.ai)

Teleprotection equipment of power systems –  
Performance and testing –  
IEC 60834-1:1999

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/ta22d/ee-b8af-4044-89f7-f6e96c94c584/iec-60834-1-1999>

Part 1:  
Command systems

© IEC 1999 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photo-copie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission  
Telefax: +41 22 919 0300

3, rue de Varembé Geneva, Switzerland  
e-mail: [inmail@iec.ch](mailto:inmail@iec.ch)  
IEC web site <http://www.iec.ch>



Commission Electrotechnique Internationale  
International Electrotechnical Commission  
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX  
PRICE CODE XA

*Pour prix, voir catalogue en vigueur  
For price, see current catalogue*

## SOMMAIRE

	Pages
AVANT-PROPOS .....	6
Articles	
1    Généralités .....	8
1.1    Domaine d'application .....	8
1.2    Références normatives .....	8
1.3    Conditions de service .....	10
1.4    Système de télécommunication utilisé .....	12
1.5    Définitions.....	14
2    Caractéristiques des systèmes de téléprotection de type commande.....	22
2.1    Types de dispositifs de commande de téléprotection .....	22
2.2    Temps global de fonctionnement des systèmes de téléprotection (circuit de télécommunication compris).....	22
2.3    Temps de transmission (circuit de télécommunication non compris) .....	22
2.4    Sécurité .....	24
2.5    Fiabilité.....	26
2.6    Bande de fréquences nominale/Débit binaire nominal.....	28
2.7    Impédance nominale.....	28
2.8    Signaux de garde/Signaux de commande.....	28
2.9    Niveaux des signaux de garde (pour les systèmes analogiques seulement) .....	28
2.10    Niveaux des signaux de commande (pour les systèmes analogiques seulement).....	28
3    Exigences relatives aux systèmes de commande de téléprotection <small>IEC 60834-1:1999 <a href="https://standards.iec.ch/catalog/standards/sist/ia22d/ce-0834-1-004-897">https://standards.iec.ch/catalog/standards/sist/ia22d/ce-0834-1-004-897</a></small> .....	30
3.1    Exigences générales relatives aux interfaces du matériel .....	30
3.2    Prescriptions spécifiques à l'alimentation.....	36
3.3    Prescriptions applicables aux performances des systèmes de téléprotection.....	38
4    Méthodes applicables au contrôle des performances .....	46
4.1    Contrôle général d'interface du matériel .....	46
4.2    Essais spécifiques à l'alimentation .....	48
4.3    Contrôle de performance des systèmes de téléprotection .....	50
Annexe A (informative)    Contrôle de performance des systèmes de téléprotection.....	98
Annexe B (informative)    Modèle de la voie binaire symétrique (BSC) .....	106
Annexe C (informative)    Exemple d'analyse de sécurité pour un protocole simple.....	108
Figure 1 – Configuration de transmission à fréquences vocales.....	68
Figure 2 – Configuration de transmission à courants porteurs .....	68
Figure 3 – Téléprotection numérique connectée directement (exemple).....	68
Figure 4 – Téléprotection numérique connectée à travers un système de communication multiplexé.....	68
Figure 5 – Termes fondamentaux en protection et en téléprotection .....	70

## CONTENTS

	Page
<b>FOREWORD .....</b>	<b>7</b>
 Clause	
<b>1 General.....</b>	<b>9</b>
1.1 Scope .....	9
1.2 Normative references .....	9
1.3 Service conditions .....	11
1.4 Telecommunication system used.....	13
1.5 Definitions.....	15
<b>2 Characteristics of command type teleprotection systems .....</b>	<b>23</b>
2.1 Types of teleprotection command schemes .....	23
2.2 Overall operating time of teleprotection systems (telecommunication circuit included).....	23
2.3 Transmission times (telecommunication circuit excluded) .....	23
2.4 Security .....	25
2.5 Dependability .....	27
2.6 Nominal frequency band or bit rate .....	29
2.7 Nominal impedance.....	29
2.8 Guard signals/Command signals .....	29
2.9 Levels of guard signals (analogue systems only) .....	29
2.10 Levels of command signals (analogue systems only) .....	29
<b>3 Requirements for command type teleprotection systems.....</b>	<b>31</b>
3.1 General equipment interface requirements.....	31
3.2 Specific power supply requirements.....	37
3.3 Teleprotection system performance requirements .....	39
<b>4 Methods for performance testing .....</b>	<b>47</b>
4.1 General equipment interface tests .....	47
4.2 Specific power supply tests .....	49
4.3 Teleprotection system performance tests .....	51
 Annex A (informative) Teleprotection system performance tests.....	99
Annex B (informative) Binary symmetric channel (BSC) model .....	107
Annex C (informative) Example of a security analysis for a simple protocol .....	109
 Figure 1 – Voice frequency configuration .....	69
Figure 2 – Power line carrier frequency configuration .....	69
Figure 3 – Directly connected digital teleprotection (example) .....	69
Figure 4 – Digital teleprotection connected via a multiplexed communication system .....	69
Figure 5 – Fundamental terms on protection and teleprotection .....	71

Figure 6 – Temps de fonctionnement types des systèmes de protection qui comprennent une téléprotection .....	72
Figure 7 – Circuit pour l'essai des interruptions d'alimentation.....	74
Figure 8 – Circuit d'essai pour la mesure de l'émission de perturbations BF .....	74
Figure 9 – Exemples de probabilité de commande défaillante en fonction du rapport signal/bruit.....	76
Figure 10 – Montage d'essai pour la mesure de la fiabilité (téléprotection analogique) .....	78
Figure 11 – Montage d'essai pour la mesure de la fiabilité (téléprotection numérique) .....	78
Figure 12 – Montage d'essai pour la mesure de la sécurité (téléprotection analogique).....	80
Figure 13 – Montage d'essai pour la mesure de la sécurité (téléprotection numérique) .....	80
Figure 14 – Exemples de probabilités de commandes intempestives en fonction du rapport signal/bruit pour un canal de 200 Bd .....	82
Figure 15 – Montage d'essai pour la mesure du temps de transmission.....	84
Figure 16 – Montage d'essai pour la mesure des perturbations par fréquences discrètes.....	84
Figure 17 – Montage d'essai pour la mesure des perturbations par écart de fréquence.....	86
Figure 18 – Ecart de fréquence en fonction du temps pour le montage de la figure 17 .....	86
Figure 19 – Montage d'essai pour la mesure du temps de rétablissement pour une téléprotection numérique.....	88
Figure 20 – Montage d'essai pour la mesure du temps de rétablissement pour une téléprotection analogique .....	88
Figure 21 – Chiffres de performance indicatifs pour divers types de dispositifs de téléprotection ..	90
Figure 22 – Exemple de courbes de fiabilité pour une téléprotection numérique.....	92
Figure 23 – Exemple de courbes de sécurité pour une téléprotection numérique .....	94
Figure 24 – Montage d'essai pour la mesure de la gigue à la sortie d'un émetteur de téléprotection numérique.....	96
Figure 25 – Masque de la gigue pour essayer la gigue à l'entrée d'un récepteur de téléprotection numérique.....	96
Figure A.1 – Graphique représentant l'incertitude de probabilité pour un niveau de confiance de 95 % pour diverses valeurs de $E$ et de $N$ .....	102
Figure A.2 – Exemples de probabilités de commandes intempestives en fonction du rapport signal/bruit pour un canal de 200 Bd .....	104

	Page
Figure 6 – Typical operating times for protection systems incorporating teleprotection .....	73
Figure 7 – Test circuit for testing power supply interruptions .....	75
Figure 8 – Test circuit for LF disturbance emission measurement.....	75
Figure 9 – Examples of the probability of missing command versus signal-to-noise ratio .....	77
Figure 10 – Test set-up for dependability measurement (analogue teleprotection) .....	79
Figure 11 – Test set-up for dependability measurement (digital teleprotection) .....	79
Figure 12 – Test set-up for security measurement (analogue teleprotection).....	81
Figure 13 – Test set-up for security measurement (digital teleprotection) .....	81
Figure 14 – Examples of probability of unwanted commands versus signal-to-noise ratio for 200 Bd channel .....	83
Figure 15 – Test set-up for measuring transmission time.....	85
Figure 16 – Test set-up for measuring interference by discrete frequencies.....	85
Figure 17 – Test set-up for measuring interference by frequency deviation .....	87
Figure 18 – Frequency deviation versus time for test set-up in figure 17 .....	87
Figure 19 – Test set-up for recovery time measurement for digital teleprotection .....	89
Figure 20 – Test set-up for recovery time measurement for analogue teleprotection .....	89
Figure 21 – Performance guidance figures for various teleprotection schemes .....	91
Figure 22 – Example of dependability curves for digital teleprotection.....	93
Figure 23 – Example of security curve for digital teleprotection.....	95
Figure 24 – Test set-up for measuring jitter at the output of a digital teleprotection transmitter .....	97
Figure 25 – Jitter mask for testing jitter at the input of a digital teleprotection receiver .....	97
Figure A.1 – Graph showing the uncertainty of probability for a confidence level of 95 % for various values of $E$ and $N$ <small>IEC 60834-1:1999 <a href="https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/ta22d7ee-b8af-4044-89f7-1ec98c94c841ec60834-1">https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/ta22d7ee-b8af-4044-89f7-1ec98c94c841ec60834-1</a></small> .....	103
Figure A.2 – Examples of probability of unwanted commands versus signal-to-noise ratio for a 200 Bd channel.....	105

## COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

### MATÉRIELS DE TÉLÉPROTECTION DES RÉSEAUX D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE – PERFORMANCES ET ESSAIS –

#### Partie 1: Systèmes de commande

#### AVANT-PROPOS

- 1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés comme normes, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités nationaux.
- 4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.
- 5) La CEI n'a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d'approbation et sa responsabilité n'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l'une de ses normes. <https://standards.iec.ch/catalog/standards/sist/la220/ce-60834-40-41-89f7-1998>
- 6) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 60834-1 a été établie par le comité d'études 57 de la CEI: Conduite des systèmes de puissance et communications associées.

La présente deuxième édition annule et remplace la première édition publiée en 1988.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
57/406/FDIS	57/425/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.

Les annexes A, B et C sont données uniquement à titre d'information.

Le comité a décidé que cette publication reste valable jusqu'en 2004. A cette date, selon décision préalable du comité, la publication sera

- reconduite;
- supprimée;
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

## INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

**TELEPROTECTION EQUIPMENT OF POWER SYSTEMS –  
PERFORMANCE AND TESTING –****Part 1: Command systems****FOREWORD**

- 1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested National Committees.
- 3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form of standards, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly indicated in the latter.
- 5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with one of its standards.
- 6) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60834-1 has been prepared by IEC technical committee 57: Power system control and associated communications.

This second edition cancels and replaces the first edition published in 1988.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
57/406/FDIS	57/425/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.

Annexes A, B and C are for information only.

The committee has decided that this publication remains valid until 2004. At this date, in accordance with the committee's decision, the publication will be

- reconfirmed;
- withdrawn;
- replaced by a revised edition, or
- amended.

# MATÉRIELS DE TÉLÉPROTECTION DES RÉSEAUX D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE – PERFORMANCES ET ESSAIS –

## Partie 1: Systèmes de commande

### 1 Généralités

#### 1.1 Domaine d'application

La présente partie de la CEI 60834 s'applique aux systèmes de commande de téléprotection utilisés pour transmettre les informations de commande, en principe en conjonction avec le matériel de protection. Elle a pour objectif d'établir les exigences relatives aux performances et aux méthodes d'essai recommandées pour le matériel de commande de téléprotection. L'information transmise par le matériel de commande de téléprotection peut être sous forme analogique ou numérique.

Le matériel de commande de téléprotection concerné par la présente norme peut être un matériel à fréquence porteuse sur ligne d'énergie ou à fréquences vocales utilisé avec divers systèmes de télécommunications, tels que courant porteur sur ligne d'énergie (CPL), liaisons radioélectriques, fibres optiques, circuits loués et câbles concédés ou privés. De plus, il peut être du matériel numérique utilisé avec un système de télécommunication numérique ou des médias tels que fibres optiques, liaisons radioélectriques, liaisons numériques louées ou concédées.

[IEC 60834-1:1999](#)

Le matériel de commande de téléprotection peut être séparé ou fourni comme partie intégrante du matériel de protection.

[f6e96c94c584/iec-60834-1-1999](#)

En plus des essais de performances du matériel de téléprotection, il faut effectuer les essais de l'alimentation du matériel de téléprotection. Il convient de considérer tous les essais en tant qu'essais de type.

NOTE – Le Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) définit un essai de type comme un essai effectué sur un ou plusieurs dispositifs réalisés selon une conception donnée pour vérifier que cette conception répond à certaines spécifications.

#### 1.2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente partie de la CEI 60834. Pour les références datées, les amendements ultérieurs ou les révisions de ces publications ne s'appliquent pas. Toutefois, les parties prenantes aux accords fondés sur la présente partie de la CEI 60834 sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes des documents normatifs indiqués ci-après. Pour les références non datées, la dernière édition du document normatif en référence s'applique. Les membres de la CEI et de l'ISO possèdent le registre des Normes internationales en vigueur.

CEI 60050(151):1978, *Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) – Chapitre 151: Dispositifs électriques et magnétiques*

CEI 60050(448):1995, *Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) – Chapitre 448: Protection des réseaux d'énergie*

# TELEPROTECTION EQUIPMENT OF POWER SYSTEMS – PERFORMANCE AND TESTING –

## Part 1: Command systems

### 1 General

#### 1.1 Scope

This part of IEC 60834 applies to teleprotection command systems used to convey command information, generally in conjunction with protection equipment. It aims at establishing performance requirements and recommended testing methods for command type teleprotection equipment. The information conveyed by the teleprotection equipment can be in analogue or digital form.

The command type teleprotection equipment referred to in this standard can be power line carrier equipment or voice frequency equipment which is used in connection with various telecommunication systems, such as power line carrier (PLC), radio links, optical fibre, rented circuits, leased or privately owned cables. In addition the command type teleprotection can be digital equipment which is used with a digital telecommunication system or media such as optical fibres, radio links, leased or privately owned digital links.

The command type teleprotection equipment may be separate or provided as an integral part of the protection equipment.

[IEC 60834-1:1999](#)

In addition to teleprotection equipment performance tests,<sup>7</sup> tests have to be carried out on the power supply of the teleprotection equipment.<sup>8</sup> All the tests should be regarded as type tests.

NOTE – According to the International Electrotechnical Vocabulary (IEV), a type test is defined as a test of one or more devices made to a certain design to show that the design meets certain specifications.

#### 1.2 Normative references

The following normative documents contain provisions which, through reference in this text, constitute provisions of this part of IEC 60834. For dated references, subsequent amendments to, or revisions of, any of these publications do not apply. However, parties to agreements based on this part of IEC 60834 are encouraged to investigate the possibility of applying the most recent editions of the normative documents indicated below. For undated references, the latest edition of the normative document referred to applies. Members of IEC and ISO maintain registers of currently valid International Standards.

IEC 60050(151):1978, *International Electrotechnical Vocabulary – Chapter 151: Electrical and magnetic devices*

IEC 60050(448):1995, *International Electrotechnical Vocabulary – Chapter 448: Power system protection*

CEI 60060-1:1989, *Techniques des essais à haute tension – Première partie: Définitions et prescriptions générales relatives aux essais*

CEI 60870-2-1:1995, *Matériels et systèmes de téléconduite – Partie 2: Conditions de fonctionnement – Section 1: Alimentation et compatibilité électromagnétique*

CEI 60870-2-2:1996, *Matériels et systèmes de téléconduite – Partie 2: Conditions de fonctionnement – Section 2: Conditions d'environnement (influences climatiques, mécaniques et autres influences non électriques)*

CEI 61000-4-1:1992, *Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4: Techniques d'essai et de mesure – Section 1: Vue d'ensemble sur les essais d'immunité – Publication fondamentale en CEM*

UIT-T G.823:1993, *Régulation de la gigue et du dérapage dans les réseaux numériques fondés sur la hiérarchie à 2048 kbit/s*

CISPR 22:1997, *Appareils de traitement de l'information – Caractéristiques des perturbations radioélectriques – Limites et méthodes de mesure*

### 1.3 Conditions de service

En référence à la CEI 60870-2-1 et à la CEI 60870-2-2, les spécifications suivantes doivent être appliquées.

Des exigences spécifiques ou des spécifications détaillées correspondant à d'autres conditions d'environnement (climatiques, mécaniques ou toute autre influence non électrique), non couvertes par ce qui suit mais considérées comme pertinentes pour l'exploitation correcte et la vie du matériel, doivent être convenues entre utilisateur et fabricant en se référant préférentiellement aux classes spécifiques mentionnées dans les références CEI citées ci-dessus.

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/fa22d7ee-b8af-4044-89f7-f6e96c94c584/iec-60834-1-1999>

Pour les environnements sévères, il est préférable de spécifier la classe C2 (gamme de température: -25 °C à +55 °C), si ce n'est que l'humidité relative forte doit être spécifiée à 95 %.

#### 1.3.1 Conditions ambiantes

Les exigences stipulées de performance doivent être satisfaites dans les conditions correspondantes à la classe d'emplacement B3 (emplacement dans un lieu fermé – température de l'air contrôlée), dont la caractéristique principale est:

- gamme de température: +5 °C à +40 °C

#### 1.3.2 Tension d'alimentation pour fonctionnement sur batterie

La tension continue nominale d'alimentation est typiquement 250 V, 220 V, 125 V, 110 V, 60 V, 48 V ou 24 V.

Les exigences spécifiées de performance doivent être satisfaites dans la classe de tolérance de la tension suivante:

- tolérances sur la tension: DC3 -20 % à +15 %

IEC 60060-1:1989, *High voltage test techniques – Part 1: General definitions and test requirements*

IEC 60870-2-1:1995, *Telecontrol equipment and systems – Part 2: Operating conditions – Section 1: Power supply and electromagnetic compatibility*

IEC 60870-2-2:1996, *Telecontrol equipment and systems – Part 2: Operating conditions – Section 2: Environmental conditions (climatic, mechanical and other non-electrical influences)*

IEC 61000-4-1:1992, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4: Testing and measurement techniques – Section 1: Overview of immunity tests. Basic EMC publication*

ITU-T G.823:1993, *The control of jitter and wander within digital networks which are based on the 2048 kbit/s hierarchy*

CISPR 22:1997, *Information technology equipment – Radio disturbance characteristics – Limits and methods of measurement*

### 1.3 Service conditions

With reference to IEC 60870-2-1 and IEC 60870-2-2, the following specifications shall apply.

Special requirements or detailed specifications for other environmental conditions (climatic, mechanical or other non-electrical influences), not covered in the following but considered relevant for the proper operation and life of the equipment, shall be agreed between user and manufacturer, preferably referring to specific classes mentioned in the IEC references above.

Class C2 is the preferred specification for severe environments (temperature range:  $-25^{\circ}\text{C}$  to  $+55^{\circ}\text{C}$ ) except that high relative humidity shall be specified as 95 %.

[IEC 60834-1:1999](#)

#### 1.3.1 Ambient conditions <http://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/fa22d7ee-b8af-4044-89f7-f6e96c94c584/iec-60834-1-1999>

The stated performance requirements shall be satisfied for the conditions corresponding to location class B3 (enclosed locations – air temperature controlled), the main characteristic being the following:

- temperature range  $+5^{\circ}\text{C}$  to  $+40^{\circ}\text{C}$

#### 1.3.2 Supply voltage with battery operation

The nominal d.c. voltage is typically 250 V, 220 V, 125 V, 110 V, 60 V, 48 V or 24 V.

The stated performance requirements shall be satisfied for the following voltage tolerance class:

- voltage tolerance DC3  $-20\%$  to  $+15\%$

### 1.3.3 Tension d'alimentation pour fonctionnement sur réseau alternatif

La tension alternative nominale doit être choisie parmi les valeurs préférentielles de 230 V eff. ou 110 V eff., monophasé, 50 Hz ou 60 Hz.

Les exigences stipulées de performances doivent être satisfaites pour les classes suivantes de tolérances:

- tolérances sur la tension              AC2        +10 % à –15 %
- tolérances sur la fréquence        F3         $\pm 5\%$
- taux d'harmoniques                  H1        <5 %

### 1.3.4 Conditions de stockage

Le matériel ne doit pas être endommagé pendant le stockage ou le transport lorsque les conditions correspondent à un emplacement de classe C3 pour le stockage et à un emplacement de classe C2 pour le transport, les principales caractéristiques étant:

- gamme de température              –40 °C à +70 °C

## 1.4 Système de télécommunication utilisé

Le système de télécommunication peut être:

- a) une liaison sur câble pour la transmission à fréquence vocale;
- b) une liaison à courant porteur pour les câbles électriques et les lignes aériennes;
- c) une liaison à fréquence porteuse sur câble aérien supporté par ligne d'énergie;
- d) une liaison à courant porteur sur ligne d'énergie (CPL);
- e) un faisceau hertzien point à point; <https://standards.iec.ch/catalog/standards/sist/fa22d7ee-b8af-4044-89f7-fbe96c94c584/iec-60834-1-1999>
- f) un circuit loué;
- g) une fibre optique.

Il convient de choisir avec soin les systèmes de télécommunication, car ils subissent l'influence du bruit, des variations de paramètres et de toutes sortes de perturbations qui peuvent entraver ou empêcher le fonctionnement du matériel de téléprotection.

La figure 1 présente un matériel de téléprotection qui fonctionne dans une configuration audiofréquence (c'est-à-dire qui utilise une partie de la bande 4 kHz). Les signaux sont transmis à partir de l'émetteur vers le récepteur par un système de télécommunication.

La figure 2 présente une configuration utilisant une liaison à courant porteur sur ligne d'énergie.

Les figures 1 et 2 s'appliquent à la fois aux systèmes de téléprotection qui émettent et reçoivent des porteuses à déplacement de fréquences et aux systèmes normalement au repos (silencieux).

La figure 3 présente une configuration dans laquelle une téléprotection numérique est connectée directement sur une fibre optique.

La figure 4 présente une autre disposition dans laquelle la téléprotection numérique est connectée à un système de téléprotection par un matériel de multiplexage.

### 1.3.3 Supply voltage with a.c. mains operation

The nominal a.c. voltage shall be chosen from the preferred values of 230 V r.m.s. or 110 V r.m.s single-phase 50 Hz or 60 Hz.

The stated performance requirements shall be satisfied for the following tolerance classes:

- voltage tolerance AC2 +10 % to -15 %
- frequency tolerance F3 ±5 %
- harmonic content H1 <5 %

### 1.3.4 Storage conditions

During storage or shipment, the equipment shall not suffer any damage when the ambient conditions correspond to location class C3 for storage and to class C2 for transportation, the main characteristic being:

- temperature range -40 °C to +70 °C

## 1.4 Telecommunication system used

The telecommunication system can be

- a) cable links for voice frequency transmission;
- b) carrier frequency links for cables and overhead lines;
- c) carrier frequency links on aerial cables on power lines;
- d) power line carrier (PLC) links;
- e) point-to-point radio links (microwave);  
[IEC 60834-1:1999  
https://standards.iec.ch/catalog/standards/sist/fa22d7ee-b8af-4044-89f7-f6e96c94c584/iec-60834-1-1999](https://standards.iec.ch/catalog/standards/sist/fa22d7ee-b8af-4044-89f7-f6e96c94c584/iec-60834-1-1999)
- f) leased circuits;
- g) optical fibres.

The telecommunication systems should be chosen with care since they can be influenced by noise, change of parameters and other types of interference which may cause unwanted operation or the non-operation of the teleprotection equipment.

Figure 1 shows teleprotection equipment working in an audio-frequency configuration (e.g. using part of a 4 kHz band). The signals are conveyed from the transmitter to the receiver via a telecommunication system.

Figure 2 shows a configuration using a power line carrier link.

Figures 1 and 2 apply to teleprotection systems transmitting and receiving frequency shift keyed carrier or normally quiescent signals.

Figure 3 shows a configuration in which digital teleprotection is directly connected via an optical fibre.

Figure 4 is an alternative arrangement where the digital teleprotection is connected to a digital telecommunication system via multiplexing equipment.