

Raccordement de câbles pour appareillage sous enveloppe métallique à isolation gazeuse de tension assignée égale ou supérieure à 72,5 kV –

Câbles remplis d'un fluide ou à isolation extrudée – Extrémité de câble sèche ou remplie d'un fluide

Cable connections for gas-insulated metal-enclosed switchgear for rated voltages of 72,5 kV and above –

Fluid-filled and extruded insulation cables – Fluid-filled and dry type cable-terminations

CORRIGENDUM 2

Page 24

Figure 2 – Assemblage de raccordement de câble rempli d'un fluide – Dimensions

Valeurs de d_7

Remplacer la colonne existante par la nouvelle colonne suivante:

Page 25

Figure 2 – Fluid-filled cable connection assembly – Dimensions

Values for d_7

Replace the existing column by the following new column:

d_7	
+0,5	
246	-0,0
+0,5	
299	-0,0
+0,5	
560	-0,0
+0,5	
618	-0,0

Pages 24 et 28

Figure 2 et figure 4

Remplacer, dans le tableau,
 I_3 min. par
 I_3 max.
et I_4 max. par
 I_4 min.

Pages 25 and 29

Figure 2 and figure 4

Replace, in the table,
 I_3 min. by
 I_3 max.
and I_4 max. by
 I_4 min.