

Raccordement de câbles pour appareillage sous  
enveloppe métallique à isolation gazeuse de  
tension assignée égale ou supérieure à 72,5 kV –

Cable connections for gas-insulated metal-  
enclosed switchgear for rated voltages  
of 72,5 kV and above –

Câbles remplis d'un fluide ou à isolation  
extrudée – Extrémité de câble sèche ou remplie  
d'un fluide

Fluid-filled and extruded insulation cables –  
Fluid-filled and dry type cable-terminations

## CORRIGENDUM 1

Pages 24 et 28

Pages 25 and 29

**Figure 2 – Assemblage d'extrémité  
de câble remplie de fluide –  
Dimensions**

**Figure 2 – Cable connection assembly  
(fluid filled) – Dimensions**

et

and

**Figure 4 – Assemblage d'extrémité  
sèche de câble – Dimensions**

**Figure 4 – Cable connection assembly  
(dry type) – Dimensions**

Valeurs de  $d_6$

Values for  $d_6$

Remplacer la colonne existante par la  
nouvelle colonne suivante:

Replace the existing column by the  
following new column:

$d_6$
+3
200
-0
+5
220
-0
+5
480
-0
+5
540
-0