

SLOVENSKI STANDARD
SIST EN 62271-200:2012/AC:2015
01-september-2015

Visokonapetostne stikalne in krmilne naprave - 200. del: Stikalne in krmilne naprave v kovinskih ohišjih za naznačene izmenične napetosti nad 1 kV in do vključno 52 kV - Popravek AC

High-voltage switchgear and controlgear - Part 200: AC metal-enclosed switchgear and controlgear for rated voltages above 1 kV and up to and including 52 kV

Hochspannungs-Schaltgeräte und -Schaltanlagen - Teil 200: Metallgekapselte Wechselstrom-Schaltanlagen für Bemessungsspannungen über 1 kV bis einschließlich 52 kV

Appareillage à haute tension - Partie 200: Appareillage sous enveloppe métallique pour courant alternatif de tensions assignées supérieures à 1 kV et inférieures ou égales à 52 kV

Ta slovenski standard je istoveten z: EN 62271-200:2012/AC:2015

ICS:

29.130.10	Visokonapetostne stikalne in krmilne naprave	High voltage switchgear and controlgear
-----------	--	---

SIST EN 62271-200:2012/AC:2015 **en,fr**

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

SIST EN 62271-200:2012/AC:2015

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/6cada00d-302b-4be0-a177-85d4f133bc5b/sist-en-62271-200-2012-ac-2015>

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALEIEC 62271-200
Edition 2.0 2011-10IEC 62271-200
Édition 2.0 2011-10

High-voltage switchgear and controlgear –

Appareillage à haute tension –

Part 200: AC metal-enclosed switchgear and
controlgear for rated voltages
above 1 kV and up to and including 52 kVPartie 200: Appareillage sous enveloppe
métallique pour courant alternatif
de tensions assignées supérieures à 1 kV et
inférieures ou égales à 52 kV

CORRIGENDUM 1

iTeh STANDARD PREVIEW

6.2.2 Wet test procedure

(standards.iteh.ai)

6.2.2 Modalités des essais sous pluie

*Replace the existing text by the following
new text:**Remplacer le texte existant par le nouveau
texte suivant:*<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/6cada00d-302b-4be0-a177-85d4f133bc5b/sist-en-62271-200-2012-ac-2015>Subclause 6.2.2 of IEC 62271-1 is
applicable with the following modification:Le paragraphe 6.2.2 de la CEI 62271-1 est
applicable avec la modification suivante:Wet test procedure is only applicable if
there is an outdoor connection.Les modalités des essais sous pluie ne
sont applicables qu'en cas de connexion
extérieure.