

**NORME  
INTERNATIONALE  
INTERNATIONAL  
STANDARD**

**CEI  
IEC  
61363-1**

Première édition  
First edition  
1998-02

---

---

---

**Installations électriques à bord des navires  
et des plates-formes mobiles et fixes en mer –**

**Partie 1:  
Evaluation des courants de court-circuit  
en c.a. triphasé**

**iTeh STANDARD PREVIEW  
(standards.iteh.ai)**

**Electrical installations of ships and mobile  
and fixed offshore units –**

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/iec/61363-1:1998>

**Part 1:  
Procedures for calculating short-circuit currents  
in three-phase a.c.**



Numéro de référence  
Reference number  
CEI/IEC 61363-1:1998

## Numéros des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEI sont numérotées à partir de 60000.

## Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de la CEI incorporant les amendements sont disponibles. Par exemple, les numéros d'édition 1.0, 1.1 et 1.2 indiquent respectivement la publication de base, la publication de base incorporant l'amendement 1, et la publication de base incorporant les amendements 1 et 2.

## Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu par la CEI afin qu'il reflète l'état actuel de la technique.

Des renseignements relatifs à la date de reconfirmation de la publication sont disponibles dans le Catalogue de la CEI.

Les renseignements relatifs à ces révisions, à l'établissement des éditions révisées et aux amendements peuvent être obtenus auprès des Comités nationaux de la CEI et dans les documents ci-dessous:

- **Bulletin de la CEI** *iTeh STANDARD.PREVIEW*
- **Annuaire de la CEI**  
Accès en ligne\*
- **Catalogue des publications de la CEI**  
Publié annuellement et mis à jour régulièrement [IEC 61363-1:1998](#) ([Accès en ligne](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/328/005/072/0109-b9b0-d86e18ca164a/iec-61363-1-1998))  
<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/328/005/072/0109-b9b0-d86e18ca164a/iec-61363-1-1998>

## Terminologie, symboles graphiques et littéraux

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se reportera à la CEI 60050: *Vocabulaire Electrotechnique International* (VEI).

Pour les symboles graphiques, les symboles littéraux et les signes d'usage général approuvés par la CEI, le lecteur consultera la CEI 60027: *Symboles littéraux à utiliser en électrotechnique*, la CEI 60417: *Symboles graphiques utilisables sur le matériel. Index, relevé et compilation des feuilles individuelles*, et la CEI 60617: *Symboles graphiques pour schémas*.

## Publications de la CEI établies par le même comité d'études

L'attention du lecteur est attirée sur les listes figurant à la fin de cette publication, qui énumèrent les publications de la CEI préparées par le comité d'études qui a établi la présente publication.

\* Voir adresse «site web» sur la page de titre.

## Numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are issued with a designation in the 60000 series.

## Consolidated publications

Consolidated versions of some IEC publications including amendments are available. For example, edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to the base publication, the base publication incorporating amendment 1 and the base publication incorporating amendments 1 and 2.

## Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the publication is available in the IEC catalogue.

Information on the revision work, the issue of revised editions and amendments may be obtained from IEC National Committees and from the following IEC sources:

- **IEC Bulletin**
- **IEC Yearbook**  
On-line access\*
- **Catalogue of IEC publications**  
Published yearly with regular updates  
(On-line access)\*

## Terminology, graphical and letter symbols

For general terminology, readers are referred to IEC 60050: *International Electrotechnical Vocabulary* (IEV).

For graphical symbols, and letter symbols and signs approved by the IEC for general use, readers are referred to publications IEC 60027: *Letter symbols to be used in electrical technology*, IEC 60417: *Graphical symbols for use on equipment. Index, survey and compilation of the single sheets* and IEC 60617: *Graphical symbols for diagrams*.

## IEC publications prepared by the same technical committee

The attention of readers is drawn to the end pages of this publication which list the IEC publications issued by the technical committee which has prepared the present publication.

\* See web site address on title page.

# NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD

CEI  
IEC  
**61363-1**

Première édition  
First edition  
1998-02

---

---

---

**Installations électriques à bord des navires  
et des plates-formes mobiles et fixes en mer –**

**Partie 1:  
Evaluation des courants de court-circuit**

**iTEH STANDARD PREVIEW**

**(standards.iteh.ai)**

**Electrical installations of ships and mobile  
and fixed offshore units –**

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iec-61363-1-1998-d86e18ca164a/iec-61363-1-1998>

**Part 1:  
Procedures for calculating short-circuit currents  
in three-phase a.c.**

© IEC 1998 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission  
Telefax: +41 22 919 0300

3, rue de Varembé Geneva, Switzerland  
e-mail: [inmail@iec.ch](mailto:inmail@iec.ch)  
IEC web site <http://www.iec.ch>



Commission Electrotechnique Internationale  
International Electrotechnical Commission  
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX  
PRICE CODE



*Pour prix, voir catalogue en vigueur  
For price, see current catalogue*

## SOMMAIRE

	Pages
<b>AVANT-PROPOS .....</b>	<b>6</b>
<b>Articles</b>	
<b>1 Domaine d'application et objet.....</b>	<b>8</b>
<b>2 Références normatives .....</b>	<b>10</b>
<b>3 Définitions, symboles, indices et exposants .....</b>	<b>10</b>
<b>3.1 Définitions.....</b>	<b>10</b>
<b>3.2 Symboles .....</b>	<b>16</b>
<b>3.3 Indices .....</b>	<b>22</b>
<b>3.4 Exposants .....</b>	<b>22</b>
<b>4 Information introductory.....</b>	<b>22</b>
<b>4.1 Généralités .....</b>	<b>22</b>
<b>4.2 Précision des calculs.....</b>	<b>24</b>
<b>4.3 Hypothèses de base.....</b>	<b>24</b>
<b>4.4 Méthodes de calcul .....</b>	<b>26</b>
<b>5 Composants et modèles des systèmes.....</b>	<b>28</b>
<b>5.1 Composants actifs.....</b>	<b>28</b>
<b>5.1.1 Machines synchrones.....</b>	<b>28</b>
<b>5.1.2 Moteurs asynchrones.....</b>	<b>36</b>
<b>5.1.3 Générateurs de lignes d'arbres.....</b>	<b>40</b>
<b>5.1.4 Moteurs alimentés par convertisseur.....</b>	<b>44</b>
<b>5.2 Composants non actifs .....</b>	<b>46</b>
<b>5.2.1 Généralités .....</b>	<b>46</b>
<b>5.2.2 Câbles .....</b>	<b>46</b>
<b>5.2.3 Transformateurs .....</b>	<b>46</b>
<b>5.2.4 Bobines de réactance .....</b>	<b>48</b>
<b>6 Hypothèses simplificatrices .....</b>	<b>48</b>
<b>6.1 Généralités .....</b>	<b>48</b>
<b>6.2 Machines synchrones .....</b>	<b>48</b>
<b>6.2.1 Courants de court-circuit triphasés .....</b>	<b>48</b>
<b>6.2.2 Effet de la résistance statorique .....</b>	<b>50</b>
<b>6.2.3 Effet de la condition de charge préalable.....</b>	<b>50</b>
<b>6.2.4 Omission de la décroissance transitoire de la composante alternative .....</b>	<b>50</b>
<b>6.2.5 Omission de la décroissance du courant de court-circuit .....</b>	<b>50</b>
<b>6.2.6 Constantes de temps .....</b>	<b>52</b>
<b>6.3 Moteurs asynchrones .....</b>	<b>52</b>
<b>6.3.1 Premières approximations.....</b>	<b>52</b>
<b>6.3.2 Omission des conditions de charge préalable des moteurs .....</b>	<b>52</b>
<b>6.3.3 Données générales – Gros moteurs .....</b>	<b>54</b>
<b>6.3.4 Données générales – Petits moteurs .....</b>	<b>54</b>
<b>6.3.5 Moteurs asynchrones à service limité .....</b>	<b>56</b>

## CONTENTS

	Page
<b>FOREWORD .....</b>	<b>7</b>
Clause	
1 Scope and object .....	9
2 Normative references .....	11
3 Definitions, symbols, subscripts and superscripts .....	11
3.1 Definitions .....	11
3.2 Symbols.....	17
3.3 Subscripts.....	23
3.4 Superscripts .....	23
4 Introductory information .....	23
4.1 General .....	23
4.2 Calculation accuracy .....	25
4.3 Basic assumptions .....	25
4.4 Calculation methods .....	27
5 System components and models .....	29
5.1 Active components.....	29
5.1.1 Synchronous machines.....	29
5.1.2 Asynchronous motors .....	37
5.1.3 Shaft generators.....	41
5.1.4 Converters fed motors catalog/standards/sist/2289/95-079e-4059-h9b0.....	45
5.2 Non-active components .....	47
5.2.1 General .....	47
5.2.2 Cables.....	47
5.2.3 Transformers.....	47
5.2.4 Reactors.....	49
6 Simplifying assumptions .....	49
6.1 General .....	49
6.2 Synchronous machines .....	49
6.2.1 Three-phase short-circuit currents .....	49
6.2.2 Effect of stator resistance .....	51
6.2.3 Effect of preload condition .....	51
6.2.4 Neglecting transient component decay of the a.c. component.....	51
6.2.5 Neglecting short-circuit current decay .....	51
6.2.6 Time constants .....	53
6.3 Asynchronous motors.....	53
6.3.1 First approximations .....	53
6.3.2 Neglecting the motor preload conditions.....	53
6.3.3 General data for large motors .....	55
6.3.4 General data for small motors .....	55
6.3.5 Limited service asynchronous motors .....	57

Articles	Pages
7 Application du générateur équivalent .....	56
7.1 Généralités .....	56
7.2 Hypothèses .....	56
7.3 Evaluation du moteur équivalent .....	56
7.3.1 Généralités .....	56
7.3.2 Détermination des paramètres du moteur équivalent .....	58
7.4 Evaluation du générateur équivalent .....	58
7.4.1 Généralités .....	58
7.4.2 Composante alternative $I_{ac}(t)$ .....	60
7.4.3 Constante de temps subtransitoire $T''_{d*}$ du générateur équivalent .....	60
7.4.4 Constante de temps transitoire $T'_{d*}$ du générateur équivalent .....	60
7.4.5 Constante de temps c.c., $T_{dc*}$ .....	62
7.4.6 Impédances des générateurs équivalents .....	62
8 Calcul de systèmes .....	64
8.1 Généralités .....	64
8.2 Influence des composants non actifs reliés en série aux composants actifs .....	64
8.2.1 Généralités .....	64
8.2.2 Générateurs .....	64
8.2.3 Moteurs .....	66
8.3 Courants de court-circuit sur les barres omnibus des générateurs .....	66
8.3.1 Générateurs fonctionnant en parallèle .....	66
8.3.2 Moteurs raccordés directement IEC 61363-1:1998 .....	68
8.3.3 Moteurs et/ou générateurs raccordés aux autres barres-bus <a href="https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/3289/95-079e-4059-b9b0-d86e18ca164a/iec-61363-1-1998">https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/3289/95-079e-4059-b9b0-d86e18ca164a/iec-61363-1-1998</a> .....	68
8.4 Courants de court-circuit sur les barrettes reliées directement aux barres de générateurs .....	68
8.5 Transformateurs .....	70
8.6 Convertisseurs statiques reliés à une machine à vitesse contrôlée .....	70
8.7 Procédures de calcul .....	72
8.7.1 Généralités .....	72
8.7.2 Procédure d'étude des court-circuits .....	72
8.7.3 Définition du système et du problème; préparation d'un schéma d'étude .....	72
8.7.4 Identification des paramètres caractéristiques des composants .....	72
8.7.5 Schéma des impédances du système .....	74
8.7.6 Calcul approché .....	74
8.7.7 Recherche des approximations appropriées .....	74
8.7.8 Calcul du système .....	74
8.7.9 Résumé des calculs .....	74
9 Interprétation et application des résultats .....	76
9.1 Généralités .....	76
9.2 Systèmes basse tension (jusqu'à 1 kV) .....	76
9.3 Systèmes moyenne tension (au dessus de 1 kV) .....	78

Clause		Page
7 Application of the equivalent generator .....		57
7.1 General .....		57
7.2 Assumptions .....		57
7.3 Evaluation of the equivalent motor.....		57
7.3.1 General .....		57
7.3.2 Determination of the equivalent motor parameters .....		59
7.4 Evaluation of the equivalent generator.....		59
7.4.1 General .....		59
7.4.2 AC component $I_{ac}(t)_*$ .....		61
7.4.3 Equivalent generator subtransient time constant $T''_{d*}$ .....		61
7.4.4 Equivalent generator transient time constant $T'd_*$ .....		61
7.4.5 DC time constant $T'_{dc*}$ .....		63
7.4.6 Equivalent generator impedance .....		63
8 System calculations .....		65
8.1 General .....		65
8.2 Effects of non-active components connected in series with active components ...		65
8.2.1 General .....		65
8.2.2 Generators.....		65
8.2.3 Motors.....		67
8.3 Short-circuit current at the generator busbars.....		67
8.3.1 Running parallel connected generators .....		67
8.3.2 Directly connected motors .....	<small>IEC 61363-1:1998 <a href="https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/32819195-079e-4059-b9b0-d80c18ca104a/iec-61363-1-1998">https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/32819195-079e-4059-b9b0-d80c18ca104a/iec-61363-1-1998</a></small>	69
8.3.3 Motors and/or generators connected to other busses .....		69
8.4 Short-circuit currents at secondary busses directly connected to the generator bus		69
8.5 Transformers .....		71
8.6 Semi-conductor converters used on variable speed drives .....		71
8.7 Calculation procedures .....		73
8.7.1 General .....		73
8.7.2 Short-circuit study procedure .....		73
8.7.3 Definition of the system and problem and preparation of a system study diagram .....		73
8.7.4 Component characteristic parameter identification .....		73
8.7.5 System impedance diagram.....		75
8.7.6 Approximate calculation.....		75
8.7.7 Estimate of suitable approximations.....		75
8.7.8 System calculation.....		75
8.7.9 Calculation summary .....		75
9 Interpretation and application of the results .....		77
9.1 General .....		77
9.2 Systems up to 1 kV .....		77
9.3 Systems above 1 kV .....		79

## COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

**INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES À BORD DES NAVIRES ET  
DES PLATES-FORMES MOBILES ET FIXES EN MER –****Partie 1: Evaluation des courants de court-circuit en c.a. triphasé**

## AVANT-PROPOS

- 1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes Internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques, représentent, dans la mesure du possible un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés comme normes, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités nationaux.
- 4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.
- 5) La CEI n'a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d'approbation et sa responsabilité n'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l'une de ses normes.
- 6) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La présente partie de la Norme internationale CEI 61363 a été établie par le comité d'études 18 de la CEI: Installations électriques des navires et des unités mobiles et fixes en mer.

Cette norme annule et remplace la CEI 60363, parue en 1972.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
18/831/FDIS	18/837/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

# INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

---

## **ELECTRICAL INSTALLATIONS OF SHIPS AND MOBILE AND FIXED OFFSHORE UNITS –**

### **Part 1: Procedures for calculating short-circuit currents in three-phase a.c.**

#### FOREWORD

- 1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested National Committees.
- 3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form of standards, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly indicated in the latter.
- 5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with one of its standards.
- 6) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

This part of International Standard IEC 61363 has been prepared by IEC technical committee 18: Electrical installations of ships and of mobile and fixed offshore units.

This standard cancels and replaces IEC 60363, published in 1972.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
18/831/FDIS	18/837/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

## INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES À BORD DES NAVIRES ET DES PLATES-FORMES MOBILES ET FIXES EN MER –

### Partie 1: Evaluation des courants de court-circuit en c.a. triphasé

#### 1 Domaine d'application et objet

La présente Norme internationale indique les procédures de calcul des courants de court-circuit qui peuvent survenir dans les installations électriques (c.a.) marines ou offshore.

Les méthodes de calcul peuvent être appliquées aux systèmes à courant alternatif triphasé en réseau non maillé,

- a) fonctionnant à 50 Hz ou 60 Hz;
- b) présentant l'une quelconque des tensions spécifiées dans le tableau 2 de la CEI 60092-201;
- c) ayant un ou plusieurs niveaux de tension différents;
- d) comportant des générateurs, des moteurs (synchrone et asynchrones), des transformateurs, des réactances bobinées, des câbles et des convertisseurs;
- e) dont le neutre est connecté à la coque du navire à travers une impédance (destinée à limiter le courant de court-circuit s'écoulant vers la coque du navire);
- f) dont le neutre est isolé de la coque du navire.

Seules les conditions de court-circuit des trois phases sont étudiées, c'est-à-dire avec les conducteurs des trois phases connectés ensemble, ou connectés à la coque du navire et pour lesquelles le court-circuit apparaît simultanément sur les trois pôles. Le calcul des courants de court-circuit dus à des conditions asymétriques peut conduire à des composantes apériodiques c.c. plus élevées et n'est pas pris en considération dans la présente norme.

Les formules de calcul et les méthodes donnent une précision suffisante pour déterminer le courant de court-circuit pendant les 100 premières millisecondes d'un défaut. Elles peuvent être utilisées pour le calcul de courant de court-circuit pour des périodes supérieures à 100 ms dans le cas d'un système de bus auquel les générateurs sont directement connectés. Au-delà de cette période, l'action des régulateurs de tension sur le système peut devenir prédominante et les calculs prenant en compte cette action sont considérés comme sortant du domaine de la présente norme.

La présente norme a pour objet de proposer des formules de calcul des courants de court-circuit des composants actifs d'un système électrique et d'indiquer comment ils peuvent être simplifiés pour les besoins de l'étude lors du calcul des courants de court-circuit pouvant se produire en divers endroits du système. Les calculs donnent une estimation des courants de court-circuit attendus, au moment où les composants actifs du système produisent leur contribution maximale.

Les formules de calcul sont établies à partir des théories de base de l'ingénierie électrique applicables aux composants des systèmes. Pour simplifier les méthodes de calcul, tout en maintenant un niveau de précision acceptable, les hypothèses pertinentes sont indiquées, ainsi que leurs effets sur les résultats des calculs.

La présente norme expose une méthodologie de calcul. Elle aide à l'application des formules simplifiées et à l'interprétation des résultats correspondants, au moment du choix d'un appareil de coupure. Elle n'est pas destinée à fournir d'autres informations, en plus du calcul des courants de court-circuit pouvant survenir dans le réseau.

## ELECTRICAL INSTALLATIONS OF SHIPS AND MOBILE AND FIXED OFFSHORE UNITS –

### Part 1: Procedures for calculating short-circuit currents in three-phase a.c.

#### 1 Scope and object

This International Standard outlines procedures for calculating short-circuit currents that may occur on a marine or offshore a.c. electrical installation.

The calculation methods are for use on unmeshed three-phase alternating current systems,

- a) operating at 50 Hz or 60 Hz;
- b) having any system voltage specified in IEC 60092-201 table 2;
- c) having one or more different voltage levels;
- d) comprising generators, motors (both synchronous and asynchronous), transformers, reactor coils, cables, and converter units;
- e) having their neutral point connected to the ship's hull through an impedance (designed to limit the short-circuit current flowing to the ship's hull);
- f) having their neutral point isolated from the ship's hull.

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/328995-079e-4059-b9b0>

The calculation procedures are for a three-phase symmetrical short-circuit condition i.e. three-phase conductors shorted together, or shorted to the ship's hull and for which the short-circuit occurs on all three poles simultaneously. The calculation of short-circuit currents resulting from asymmetric short-circuit conditions can lead to higher aperiodic (d.c.) components of the short-circuit current and is not considered in this standard.

The calculating formulae and methods described produce sufficiently accurate results to calculate the short-circuit current during the first 100 ms of a fault condition. They can be used to calculate the short-circuit current for periods longer than 100 ms when calculating on a bus system to which the generators are directly connected. For time periods beyond 100 ms the controlling effects of the system voltage regulators may be predominant. Calculations including the voltage regulator effects are not considered in this standard.

The object of this standard is to present formulae for calculating short-circuit currents of the active components of an electrical system and to indicate how such formulae may be simplified when calculating the short-circuit current at various locations on the electrical system. The calculations give estimates of the prospective short-circuit current when the system's active components produce their maximum contribution.

The calculating formulae are developed from basic electrical engineering theories relevant to the system components. To simplify the calculation methods yet retain an acceptable level of accuracy in the results, suitable assumptions are outlined and their effects on the calculation results indicated.

This standard provides a calculation procedure. It gives guidance on the interpretation and application of simplifying formulae and the corresponding results when applied to the selection of switchgear. The standard is not intended to provide any other information other than the calculation of the short-circuit current which may flow in the network.

Pour la compréhension des méthodes et des conséquences des résultats, il est supposé que la personne responsable de l'étude est familiarisée avec les bases utiles de l'ingénierie électrique.

## 2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente Norme internationale. Au moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Tout document normatif est sujet à révision et les parties prenantes aux accords fondés sur la présente Norme internationale sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes des documents normatifs indiqués ci-après. Les membres de la CEI et de l'ISO possèdent le registre des Normes internationales en vigueur.

CEI 60034-4:1985, *Machines électriques tournantes – Partie 4: Méthodes pour la détermination à partir d'essais des grandeurs des machines synchrones*

CEI 60038:1983, *Tensions normales de la CEI*

CEI 60050(151):1978, *Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) – Chapitre 151: Dispositifs électriques et magnétiques*

CEI 60050(411):1996, *Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) – Chapitre 411: Machines tournantes* **iTeh STANDARD PREVIEW**

CEI 60050(441):1984, *Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) – Chapitre 441: Appareillage et fusibles*

[IEC 61363-1:1998](#)

CEI 60092-201:1994, *Installations électriques à bord des navires – Partie 201: Conception des systèmes – Généralités* <http://standards.iteh.ai/stdx/standard/it/28995-070c-4050-1-101-0d86e18ca164a/iec-61363-1-1998>

CEI 60092-202:1994, *Installations électriques à bord des navires – Partie 202: Conception des systèmes – Protection*

CEI 60909:1988, *Calcul des courants de court-circuit dans les réseaux triphasés à courant alternatif*

## 3 Définitions, symboles, indices et exposants

### 3.1 Définitions

Pour les besoins de la présente Norme internationale, les définitions et symboles suivants sont applicables

#### 3.1.1

##### court-circuit

connexion accidentelle ou intentionnelle, par une résistance ou une impédance relativement faible, de deux ou plusieurs points d'un circuit se trouvant normalement à des tensions différentes. [VEI 151-03-41]

#### 3.1.2

##### courant de court-circuit

surintensité résultant d'un court-circuit ou due à un défaut ou à un branchement incorrect dans un circuit électrique. [VEI 441-11-07]

In order to understand the methods, and consequences of the results, it is assumed that the person responsible for initiating the short-circuit current calculations, is thoroughly familiar with valid electrical engineering fundamentals.

## 2 Normative references

The following normative documents contain provisions which, through reference in this text, constitute provisions of this International Standard. At the time of publication, the editions indicated were valid. All normative documents are subject to revision, and parties to agreements based on this International Standard are encouraged to investigate the possibility of applying the most recent editions of the normative documents indicated below. Members of IEC and ISO maintain registers of currently valid International Standards.

IEC 60034-4:1985, *Rotating electrical machines – Part 4: Methods for determining synchronous machine quantities from tests*

IEC 60038:1983, *IEC standard voltages*

IEC 60050(151):1978, *International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Chapter 151: Electrical and magnetic devices*

IEC 60050(411):1996, *International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Chapter 411: Rotating machinery*

## iTeh STANDARD PREVIEW

IEC 60050(441):1984, *International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Chapter 441: Switchgear, controlgear and fuses*

[IEC 61363-1:1998  
https://standards.itecstandard.org/standards/sst328995-079c4999-0900-d86e18ca164a/iec-61363-1-1998](https://standards.itecstandard.org/standards/sst328995-079c4999-0900-d86e18ca164a/iec-61363-1-1998)

IEC 60092-201:1994, *Electrical installations in ships – Part 201: System design – General*

<https://standards.itecstandard.org/standards/sst328995-079c4999-0900-d86e18ca164a/iec-61363-1-1998>

IEC 60092-202:1994, *Electrical installations in ships – Part 202: System design – Protection*

IEC 60909:1988, *Short-circuit current calculation in three-phase a.c. systems*

## 3 Definitions, symbols, subscripts and superscripts

### 3.1 Definitions

For the purpose of this International Standard the following definitions and symbols apply.

#### 3.1.1

##### **short circuit**

accidental or intentional connection, by a relatively low resistance or impedance, of two or more points in a circuit which are normally at different voltages. [IEV 151-03-41]

#### 3.1.2

##### **short-circuit current**

over-current resulting from a short circuit due to a fault or an incorrect connection in an electric circuit. [IEV 441-11-07]



**3.1.3**

**prospective current** (with respect to a switching device)

short-circuit current that would flow in the circuit if each pole of the device were replaced by a conductor of negligible impedance. [IEV 441-17-01, modified]

**3.1.4**

**symmetrical short-circuit current**

r.m.s. value of the a.c. symmetrical component of a prospective (available) short-circuit current, the aperiodic component of current, if any, being neglected. (IEC 60909, subclause 3.4)

**3.1.5**

**initial symmetrical short-circuit current  $I''_k$**

r.m.s. value of the a.c. symmetrical component of a prospective (available) short-circuit current applicable at the instant of short circuit if the impedance remains at zero-time value. (3.5 of IEC 60909, see also figure 2).

**3.1.6**

**subtransient short-circuit current  $I''_{kd}$  in the direct axis**

r.m.s. value of the short-circuit current flowing through a circuit with rotating machine(s) having an impedance (reactance) equal to the subtransient impedance (reactance) of the circuit.

**3.1.7**

**transient short-circuit current  $I'_{kd}$  in the direct axis**

r.m.s. value of the short-circuit current flowing through a circuit with rotating machine(s) having an impedance (reactance) equal to the transient impedance (reactance) of the circuit.

**3.1.8**

**steady-state short-circuit current  $I_{kd}$  in the direct axis**

r.m.s. value of the short-circuit symmetrical current flowing through a circuit with generator(s) which remains after the decay of the transient phenomena.

**3.1.9**

**aperiodic (d.c.) component of the short-circuit current  $i_{dc}$**

component of current in a circuit immediately after it has been suddenly short-circuited, all components of fundamental and higher frequencies being excluded.

NOTE – It is the mean value between the top and bottom envelope of a short-circuit current decaying from an initial value A to zero according to figure 2.

**3.1.10**

**peak short-circuit current  $i_p$**

maximum possible instantaneous value of the prospective (available) short-circuit current (see figure 2 and 3.8 of IEC 60909).

NOTE – For three-phase short circuits it is assumed that the short circuit occurs simultaneously in all phase conductors.

**3.1.11**

**direct-axis subtransient short-circuit time constant  $T''_d$**

time required for the rapidly changing component, present during the first few cycles in the direct-axis short-circuit current following a sudden change in operating conditions, to decrease to  $1/e$ , i.e. 0,368 of its initial value, the machine (or equivalent machine) running at rated speed. [IEV 411-48-30, modified]

**3.1.12**

**direct-axis subtransient open-circuit time constant  $T''_{do}$**

time required for the rapidly changing component present during the first few cycles of the open-circuit primary winding voltage which is due to direct-axis flux following a sudden change in operation, to decrease to  $1/e$  i.e. 0,368 of its initial value, the machine running at rated speed. [IEV 411-48-29, modified]