

**Publication 60871-1 de la CEI**  
(Deuxième édition - 1997)

**Condensateurs shunt pour réseaux  
à courant alternatif de tension assignée  
supérieure à 1 000 V –  
Partie 1: Généralités – Caractéristiques  
fonctionnelles, essais et valeurs assignées –  
Règles de sécurité – Guide d'installation  
et d'exploitation**

**IEC Publication 60871-1**  
(Second edition - 1997)

**Shunt capacitors for a.c. power systems  
having a rated voltage above 1 000 V –  
Part 1: General – Performance, testing  
and rating – Safety requirements – Guide  
for installation and operation**

**CORRIGENDUM 1**

**Page 42**

**19.1 Tensions de longue durée**

**Tableau 6 – Niveaux de tension admissibles  
en service**

*Dans la deuxième rangée, sous **Durée  
maximale**, au lieu de*

*lire:*

	8 h par 24 h		8 h in every 24 h
	<b>12 h</b> par 24 h		<b>12 h</b> in every 24 h

**Page 43**

**19.1 Long-duration voltages**

**Table 6 – Admissible voltage levels in service**

*In the second row, under **Maximum duration**,  
instead of*

*read:*

	8 h par 24 h		8 h in every 24 h
	<b>12 h</b> par 24 h		<b>12 h</b> in every 24 h