NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD

CEI IEC 61850-4

> Première édition First edition 2002-01

Réseaux et systèmes de communication dans les postes –

Partie 4:

Gestion du système et gestion de projet

Communication networks and systems in substations

Part 4:

System and project management



Numérotation des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEI sont numérotées à partir de 60000. Ainsi, la CEI 34-1 devient la CEI 60034-1.

Editions consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de la CEI incorporant les amendements sont disponibles. Par exemple, les numéros d'édition 1.0, 1.1 et 1.2 indiquent respectivement la publication de base, la publication de base incorporant l'amendement 1, et la publication de base incorporant les amendements 1 et 2.

Informations supplémentaires sur les publications de la CEI

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu par la CEI afin qu'il reflète l'état actuel de la technique. Des renseignements relatifs à cette publication, y compris sa validité, sont disponibles dans le Catalogue des publications de la CEI (voir ci-dessous) en plus des nouvelles éditions, amendements et corrigenda. Des informations sur les sujets à l'étude et l'avancement des travaux entrepris par le comité d'études qui a élaboré cette publication, ainsi que la liste des publications parues, sont également disponibles par l'intermédiaire de:

Site web de la CEI (<u>www.iec.ch</u>)

Catalogue des publications de la CEI

Le catalogue en ligne sur le site veb de la CEI (www.iec.ch/catlg-f.htm) vous permet de faire des recherches en utilisant de nombreux critères, comprenant des recherches textuelles, par comité d'études ou date de publication. Des informations en ligne sont également disponibles sur les nouvelles publications, les publications remplacées ou retirées, ainsi que sur les corrigenda.

IEC Just Published

Ce résumé des dernières publications parues (www.iec.ch/JP.htm) est aussi disponible par courrier électronique. Veuillez prendre contact avec le Service client (voir ci-dessous) pour plus d'informations.

Service clients

Si vous avez des questions au sujet de cette publication ou avez besoin de renseignements supplémentaires, prenez contact avec le Service clients:

Email: custserv@iec.ch
Tél: +41 22 919 02 11
Fax: +41 22 919 03 00

Publication numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are issued with a designation in the 60000 series. For example, IEC 34-1 is now referred to as IEC 60034-1.

Consolidated editions

The IEC is now publishing consolidated versions of its publications. For example, edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to the base publication, the base publication incorporating amendment 1 and the base publication incorporating amendments 1 and 2.

Further information on IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current technology. Information relating to this publication, including its validity, is available in the IEC catalogue of publications (see below) in addition to new editions, amendments and corrigenda. Information on the subjects under consideration and work in progress undertaken by the technical domnittee which has prepared this publication, as well as the list of publications issued, is also available from the following:

IEC Web Site (<u>www.iec.ch</u>)

Catalogue of IEC publications

The on-line catalogue on the IEC web site (www.iec.ch/catlg-e.htm) enables you to search by a variety of criteria including text searches, technical committees and date of publication. Online information is also available on recently issued publications, withdrawn and replaced publications, as well as corrigenda.

IEC Just Published

This summary of recently issued publications (www.iec.ch/JP.htm) is also available by email. Please contact the Customer Service Centre (see below) for further information.

• Customer Service Centre

If you have any questions regarding this publication or need further assistance, please contact the Customer Service Centre:

Email: custserv@iec.ch
Tel: +41 22 919 02 11
Fax: +41 22 919 03 00

NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL **STANDARD**

CEI **IEC** 61850-4

> Première édition First edition 2002-01

Réseaux et systèmes de communication dans les postes -

Partie 4:

Gestion du système et gestion de projet

Communication networks and systems in substations

Part 4:

System and project management

© IEC 2002 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission

3, rue de Varembé Geneva, Switzerland IEC web site http://www.iec.ch

Telefax: +41 22 919 0300 e-mail: inmail@iec.ch



Commission Electrotechnique Internationale International Electrotechnical Commission Международная Электротехническая Комиссия CODE PRIX PRICE CODE



Pour prix, voir catalogue en vigueur For price, see current catalogue

SOMMAIRE

A۱	VANT-PROPOS	4			
1	Domaine d'application et objet	8			
2	**				
3					
4					
5	Exigences liées à l'étude				
	5.1 Introduction				
	5.2 Catégories et types de paramètres	18			
	5.2 Catégories et types de paramètres	24			
	5.4 Flexibilité et extensibilité	28			
	5.5 Evolutivité 5.6 Documentation de projet automatique	<i></i> 30			
	5.6 Documentation de projet automatique	32			
	5.7 Documentation standard 5.8 Support de l'intégrateur système	38			
	5.8 Support de l'intégrateur système	38			
6	Cycle de vie du système 6.1 Exigences liées aux versions des produits	38			
	6.1 Exigences liées aux versions des produits	38			
	6.2 Annonce de l'arrêt de fabrication du produit	42			
	6.3 Support après l'arrêt de fabrication	42			
7	Assurance qualité	44			
	7.1 Répartition des responsabilités	44			
	7.2 Equipement d'essài	48			
	7.3 Classification des essais de qualité	50			
	standards.iteh.a				
	nnexe A (informative) Annonce de l'arrêt de la fabrication (exemple)				
Αr	nnexe B (informative) Obligations de livraison après l'arrêt de la fabrication (exen	nple)58			
Fi	gure 1 - Structure du SAS et de son environnement	16			
Fi	gure 2 - Structure des paramètres SAS et IED	20			
	gure 3 – Les tâches d'étude et leurs relations				
Fi	gure 4 – Le processus de paramétrage	26			
	gure 5 – La documentation de projet du SAS				
	gure 6 – Deux significations du cycle de vie SAS				
Fi	gure 7 – Les étapes de l'assurance qualité – Responsabilité du constructeur et de ntégrateur système	е			
	gure 8 – Contenu de l'essai du système				
	gure 9 – Contenu de l'essai de type				
	gure 10 – Contenu de l'essai individuel de série				
	gure 11 – Les étapes d'essai de l'essai de réception sur site				
	gure A.1 – Conditions d'annonce				
ГΙ	gure B.1 – Périodes des obligations de livraison	ებ			

CONTENTS

2	Scope and object9					
_	Normative references					
3	Definitions					
4	Abbreviations					
5	Engineering requirements					
	5.1 Introduction	17				
	5.2 Categories and types of parameters					
	5.3 Engineering tools	25				
	5.4 Elevibility and expandability	\ \ \ \ \ 20				
	5.5 Scalability	,3 [,]				
	5.6 Automatic project documentation)33				
	5.7 Standard documentation	39				
	5.8 System integrator's support	39				
6	5.7 Standard documentation 5.8 System integrator's support System life cycle 6.1 Requirements of product versions					
	6.1 Requirements of product versions	3				
	6.2 Announcement of product discontinuation					
	6.3 Support after discontinuation Quality assurance	4				
7	Quality assurance	4				
	7.1 Division of responsibility	4				
	7.2 Test equipment					
	7.3 Classification of quality tests	5				
	standards, iteh.a (2) 30 /stan ord (ec) (9) 4030-7e69-4a33-a775-5ea1c51;					
An	nnex A (informative) Announcement of discontinuation (example)					
	nnex B (informative) Delivery obligations after discontinuation (example)					
		_				
Fic	gure 1 - Structure of the SAS and its environment	1.				
	gure 1 – Structure of the SAS and its environment					
Fiç	gure 2 Structure of SAS and IED parameters	2 ⁻				
Fig Fig	gure 2 Structure of SAS and IED parametersgure 3 – Engineering tasks and their relationship	2				
Fig Fig	gure 2 Structure of SAS and IED parameters	2				
Fig Fig	gure 2 Structure of SAS and IED parametersgure 3 – Engineering tasks and their relationship					
Fig Fig Fig	gure 2 Structure of SAS and IED parameters gure 3 – Engineering tasks and their relationship gure 4 – Parameterization process					
Fig Fig Fig	gure 2 - Structure of SAS and IED parameters gure 3 - Engineering tasks and their relationship gure 4 - Parameterization process gure 5 - Project related documentation of SAS					
Fig Fig Fig Fig	gure 2 - Structure of SAS and IED parameters gure 3 - Engineering tasks and their relationship gure 4 - Parameterization process gure 5 - Project related documentation of SAS gure 6 - Two meanings of the SAS life cycle					
Fig Fig Fig Fig an	gure 2 - Structure of SAS and IED parameters gure 3 - Engineering tasks and their relationship gure 4 - Parameterization process gure 5 - Project related documentation of SAS gure 6 - Two meanings of the SAS life cycle gure 7 - Stages of quality assurance - Responsibility of manufacturer					
Fig Fig Fig Fig an Fig	gure 2 - Structure of SAS and IED parameters gure 3 - Engineering tasks and their relationship gure 4 - Parameterization process gure 5 - Project related documentation of SAS gure 6 - Two meanings of the SAS life cycle gure 7 - Stages of quality assurance - Responsibility of manufacturer and system integrator. gure 8 - Contents of system test					
Fig Fig Fig Fig an Fig	gure 2 - Structure of SAS and IED parameters gure 3 - Engineering tasks and their relationship gure 4 - Parameterization process gure 5 - Project related documentation of SAS gure 6 - Two meanings of the SAS life cycle gure 7 - Stages of quality assurance - Responsibility of manufacturer nd system integrator gure 8 - Contents of system test gure 9 - Contents of type test					
Fig Fig Fig Fig an Fig Fig	gure 2 - Structure of SAS and IED parameters gure 3 - Engineering tasks and their relationship gure 4 - Parameterization process gure 5 - Project related documentation of SAS gure 6 - Two meanings of the SAS life cycle gure 7 - Stages of quality assurance - Responsibility of manufacturer and system integrator gure 8 - Contents of system test gure 9 - Contents of type test gure 10 - Contents of routine test	2° 21 21 33 4° 45 5° 50				
Fig Fig Fig Fig an Fig Fig	gure 2 - Structure of SAS and IED parameters gure 3 - Engineering tasks and their relationship gure 4 - Parameterization process gure 5 - Project related documentation of SAS gure 6 - Two meanings of the SAS life cycle gure 7 - Stages of quality assurance - Responsibility of manufacturer nd system integrator gure 8 - Contents of system test gure 9 - Contents of type test	2: 2: 33: 4: 5: 5: 5:				

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

RÉSEAUX ET SYSTÈMES DE COMMUNICATION DANS LES POSTES -

Partie 4: Gestion du système et gestion de projet

AVANT-PROPOS

- 1) La CEI (Commission Électrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés comme normes, spécifications techniques, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités nationaux.
- 4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.
- 5) La CEI n'a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d'approbation et sa responsabilité n'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l'une de ses normes.
- 6) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 61850-4 à été établie par le comité d'études 57 de la CEI: 2002 Conduite des systèmes de puissance et communications associées.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

\ \\	<u> </u>		
1//		FDIS	Rapport de vote
		57/558/FDIS	57/573/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.

Les annexes A et B sont données uniquement à titre d'information.

La CEI 61850 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général: Réseaux et systèmes de communication dans les postes:

Partie 1: Introduction et vue générale¹

¹ l'étude.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

COMMUNICATION NETWORKS AND SYSTEMS IN SUBSTATIONS –

Part 4: System and project management

FOREWORD

- 1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electronic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested National Committees.
- 3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form of standards, technical specifications, technical reports of guides and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly indicated in the latter.
- 5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with one of its standards.
- 6) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 61850-4 has been prepared by IEC technical committee 57: Power system control and associated communications

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
57/558/FDIS	57/573/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.

Annexes A and B are for information only.

IEC 61850 consists of the following parts, under the general title: Communication networks and systems in substations:

Part 1: Introduction and overview1

¹ Under consideration.

- Partie 2: Glossary1
- Partie 3: Prescriptions générales
- Partie 4: Gestion du système et gestion de projet
- Partie 5: Communication requirements for functions and device models¹
- Partie 6: Substation automation system configuration description language¹
- Partie 7-1: Basic communication structure for substation and feeder equipment Principles and models¹
- Partie 7-2: Basic communication structure for substation and feeder equipment Abstract communication service interface (ACSI)¹
- Partie 7-3: Basic communication structure for substation and feeder equipment Common data classes¹
- Partie 7-4: Basic communication structure for substation and feeder equipment Compatible logical node classes and data classes¹
- Partie 8-1: Specific communication service mapping (SCSM) Mapping to MMS (ISO/IEC 9506 Part 1 and Part 2)¹
- Partie 9-1: Specific communication service mapping (SCSM) Serial unidirectional multidrop point to point link¹
- Partie 9-2: Specific communication service mapping (SCSM) Mapping on a IEEE 802.3 based process bus¹

Partie 10: Conformance testing¹

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2004. A cette date, la publication sera

- reconduite;
- supprimée;
- remplacée par une édition révisée, ou
- · amendée.

¹ A l'étude.

- Part 2: Glossary1
- Part 3: General requirements
- Part 4: System and project management
- Part 5: Communication requirements for functions and device models¹
- Part 6: Substation automation system configuration description language¹
- Part 7-1: Basic communication structure for substation and feeder equipment Principles and models¹
- Part 7-2: Basic communication structure for substation and feeder equipment Abstract communication service interface (ACSI)¹
- Part 7-3: Basic communication structure for substation and feeder equipment Common data classes¹
- Part 7-4: Basic communication structure for substation and feeder equipment Compatible logical node classes and data classes¹
- Part 8-1: Specific communication service mapping (SCSM) Mapping to MMS (ISO/IEC 9506 Part 1 and Part 2)¹
- Part 9-1: Specific communication service mapping (SCSM) Serial unidirectional multidrop point to point link¹
- Part 9-2: Specific communication service mapping (SCSM) Mapping on a IEEE 802.3 based process bus¹

Part 10: Conformance testing

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 2004. At this date, the publication will be

- reconfirmed;
- withdrawn;
- replaced by a revised edition, or
- amended.

¹ Under consideration.

RÉSEAUX ET SYSTÈMES DE COMMUNICATION DANS LES POSTES –

Partie 4: Gestion du système et gestion de projet

1 Domaine d'application et objet

Cette partie de la CEI 61850 s'applique aux systèmes d'automatisation de poste (SAS). Elle définit la communication entre les dispositifs électroniques intelligents (IED) dans le poste ainsi que les exigences concernant les systèmes associés.

Les spécifications contenues dans cette partie se rapportent à la gestion du système et à la gestion de projet en ce qui concerne:

- le processus d'étude et les outils de support associés;
- le cycle de vie du système global et de ses IED;
- l'assurance qualité, de l'étape de développement jusqu'à l'arrêt de rabrication et la mise hors service du SAS et de ses IED.

Les exigences du processus de gestion du système et de gestion de projet ainsi que celles des outils de support spécifiques pour l'étude et les essais sont décrites.

2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contièment des dispositions qui, par suite de la référence qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente partie de la CEI 61850. Pour les références datées, les amendements ultérieurs ou les révisions de ces publications ne s'appliquent pas. Toutefois, les parties prenantes aux accords fondés sur la présente partie de la CEI 61850 sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes des documents normatifs indiqués ci-après. Pour les références non datées, la dernière édition du document normatif en référence s'applique. Les membres de la CEI et de l'ISO possèdent le registre des Normes internationales en vigueur.

CEI 60848: 1988, Etablissement des diagrammes fonctionnels pour systèmes de commande

CEI 61082 (toutes les parties), Etablissement des documents utilisés en électrotechnique

CEI 61175:1993, Désignations des signaux et connexions

CEI 61346 (toutes les parties), Systèmes industriels, installations et appareils, et produits industriels – Principes de structuration et désignations de référence

ISO 9001:1994, Systèmes qualité – Modèle pour l'assurance de la qualité en conception, développement, production, installation et prestations associées (en anglais seulement)

COMMUNICATION NETWORKS AND SYSTEMS IN SUBSTATIONS –

Part 4: System and project management

1 Scope and object

This part of IEC 61850 applies to substation automation systems (SAS). It defines the communication between intelligent electronic devices (IEDs) in the substation and the related system requirements.

The specifications of this part pertain to the system and project management with respect to:

- the engineering process and its supporting tools;
- the life cycle of the overall system and its IEDs;
- the quality assurance beginning with the development stage and ending with discontinuation and decommissioning of the SAS and its IEDs.

The requirements of the system and project management process and of special supporting tools for engineering and testing are described.

2 Normative references

The following normative documents contain provisions which, through reference in this text, constitute provisions of this part of IEC 61850. For dated references, subsequent amendments to, or revisions of, any of these publications do not apply. However, parties to agreements based on this part of IEC 61850 are encouraged to investigate the possibility of applying the most recent editions of the normative documents indicated below. For undated references, the latest edition of the pormative document referred to applies. Members of IEC and ISO maintain registers of currently valid International Standards.

IEC 60848:1988, Preparation of function charts for control systems

IEC 61082 (all parts), Preparation of documents used in the electrotechnology

IEC 61175:1993, Designations for signals and connections

IEC 61346 (all parts), Industrial systems, installations and equipment and industrial products – Structuring principles and reference designations

ISO 9001:1994, Quality systems – Model for quality assurance in design, development, production, installation and servicing

3 Définitions

Pour les besoins de la présente partie de la CEI 61850, les définitions suivantes s'appliquent:

3.1

outils de support

outils qui servent de support à l'utilisateur dans l'étude, l'exploitation et la gestion du SAS et de ses IED. Les outils de support permettent de réaliser les tâches suivantes:

- l'étude;
- la gestion de projet;
- la modification de paramètre(s);
- le diagnostic;
- les essais;
- la documentation;
- d'autres services.

NOTE En général, les outils de support font partie du SAS.

3.1.1

outils d'étude

outils qui permettent la création et la documentation des conditions nécessaires pour adapter un SAS aux besoins spécifiques du poste et du client. Les outils d'étude se répartissent en outils de gestion de projet, outils de paramétrage et outils de documentation.

3.2

extensibilité

critère qui caractérise la capacité d'extension efficace d'un SAS (matériel et fonctionnel) à l'aide des outils d'étude.

https:3.3andards.iteh flexibilité

critère qui caractérise la mise en œuvre rapide et efficace de modifications fonctionnelles, y compris celles du matériel

3.4

évolutivité

critère d'un SAS économique qui reconnaît tout de même une variété de fonctionnalités, de IED, de tailles de postes et de plages de tensions de poste

3.5

paramètres

variables qui définissent le comportement des fonctions du SAS et de ses IED à l'intérieur d'une plage de valeurs donnée

3.5.1

paramètres système

données qui définissent l'interaction des IED au sein du SAS. Ils sont particulièrement importants pour:

- la configuration du SAS;
- la communication entre les IED;
- la répartition des données entre les IED;
- le traitement et la visualisation des données provenant d'autres IED, par exemple au niveau du poste

3 Definitions

For the purpose of this part of IEC 61850, the following definitions apply:

3.1

supporting tools

those that support the user in the engineering, the operation and the management of the SAS and its IEDs. The following tasks can be implemented:

- engineering;
- project management;
- parameter change(s);
- diagnostics;
- testing;
- documentation;
- other services.

NOTE The tools are usually part of the SAS.

3.1.1

engineering tools

those tools that support the creation and documentation of the conditions for adapting an SAS to the specific substation and customer requirements. They are divided into project management, parameterization and documentation tools.

3.2

expandability

the criteria for the efficient extension of an SAS (hardware and functional) by use of the engineering tools

https: 3:3 and ards. ite

flexibility

the criteria for the fast and efficient implementation of functional changes including hardware

3.4

scalability

the criteria for a cost effective SAS while recognizing various functionalities, various IEDs, substation sizes and substation voltage ranges

3.5

parameters

variables which define the behaviour of functions of the SAS and its IEDs within a given range of values

3.5.1

system parameters

data which define the interaction of IEDs in the SAS. They are especially important in the:

- configuration of the SAS;
- communication between IEDs;
- marshalling of data between IEDs;
- processing and visualization of data from other IEDs (for example, at the station level)

3.6

jeu de paramètres IED

toutes les valeurs de paramètres nécessaires à la définition du comportement du IED et à son adaptation aux conditions du poste. Lorsque le IED doit fonctionner de façon autonome, le jeu de paramètres IED peut être généré, sans les paramètres système, à l'aide d'un outil de paramétrage spécifique au IED. Lorsque le IED fait partie du SAS, le jeu de paramètres IED peut comprendre des paramètres système, qu'il convient de coordonner par un outil de paramétrage général au niveau du SAS

3.7

jeu de paramètres SAS

toutes les valeurs de paramètres nécessaires à la définition du comportement du SAS global et à son adaptation aux conditions du poste. Le jeu de paramètres SAS comprend les jeux de paramètres IED de tous les IED concernés

3.8

RTU (Remote Terminal Unit = terminal à distance)

un RTU est utilisé typiquement comme poste à distance dans un système de télésurveillance et d'acquisition de données (SCADA). Le RTU peut servir d'interface entre le réseau de communication et l'appareillage du poste. La fonction du RTU peut résider dans un seul IED ou être distribuée

3.9

famille de produits SAS

ensemble de différents IED d'un même constructeur qui ont des fonctionnalités différentes et peuvent servir à la réalisation de systèmes d'automatisation de sous-station. Les IED d'une même famille de produits sont homogènes sur le plan de la conception, du traitement opérationnel et des conditions de montage et de câblage, et ils utilisent des outils de support communs ou coordonnés

3.10

installation SAS

réalisation concrète d'un système d'automatisation de poste à partir d'un ensemble de IED-2002 interopérables, issus d'un ou plusieurs constructeurs

3.11

liste de configuration

identification de toutes les versions compatibles du matériel et des logiciels des composants et des IED, y compris les versions logicielles des outils de support concernés qui fonctionnent ensemble dans une famille de produits SAS. La liste de configuration contient également l'identification des protocoles de transmission supportés pour la communication avec des IED d'autres constructeurs

3.12

constructeur

fabricant des IED et/ou des outils de support. Un constructeur peut réaliser un SAS en utilisant ses propres IED et outils de support (famille de produits SAS)

3.13

intégrateur système

fournisseur d'installations SAS clé en main. La responsabilité de l'intégrateur système comprend l'étude, la livraison et le montage de tous les IED concernés, les essais de réception usine et de réception sur site, et les essais d'exploitation. Il convient que l'assurance qualité, les obligations de maintenance et de livraison de pièces de rechange ainsi que la garantie soient approuvées dans le contrat entre l'intégrateur système et le client