

CORRIGENDUM 1

Page 22

13 Tension de claquage

Remplacer le tableau 7 existant par le tableau 7 amendé suivant.

Tableau 7 – Tension de claquage

Grade	Tension de claquage (valeur efficace) mm	
	Température du local	Température élevée
1	1 000	750
2	2 000	1 500

Page 23

13 Breakdown voltage

Replace the existing table 7 by the following amended table 7.

Table 7 – Breakdown voltage

Grade	Minimum breakdown voltage (r.m.s.) mm	
	Room temperature	Elevated temperature
1	1 000	750
2	2 000	1 500