

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

IEC 61869-20
Edition 1.0 2025-04

Instrument transformers -
Part 20: Safety requirements of instrument
transformers for high voltage applications

IEC 61869-20
Édition 1.0 2025-04

Transformateurs de mesure -
Partie 20: Exigences de sécurité des
transformateurs de mesure pour applications à
haute tension

C O R R I G E N D U M 1

1 Scope

Replace the first paragraph with the following:

This part of IEC 61869 specifies the requirements for the safe design, operation and tests for the safety of instrument transformers intended for applications where the nominal voltage is higher than 1 kV AC or 1,5 kV DC.

1 Domaine d'application

Remplacer le premier paragraphe par le texte suivant:

La présente partie de l'IEC 61869 spécifie les exigences relatives à la sécurité de conception et de fonctionnement, ainsi que les essais de sécurité des transformateurs de mesure destinés aux applications où la tension nominale est supérieure à 1 kV en courant alternatif ou à 1,5 kV en courant continu.

Replace terminological entry 3.1 with the following new entry 3.1:

3.1
high voltage instrument transformer
HV IT

instrument transformer intended for applications where the nominal voltage is a high voltage

Remplacer l'article terminologique 3.1 par le nouvel article terminologique 3.1 suivant:

3.1
transformateur de mesure à haute tension
HV IT

transformateur de mesure destiné aux applications où la tension nominale est une haute tension