

---

---

**Structures en bois — Panneaux  
sandwich porteurs isolants pour  
toitures — Méthode d'essais**

*Timber structures — Structural insulated panel roof construction —  
Test methods*

Sample Document

get full document from [standards.iteh.ai](https://standards.iteh.ai)



Numéro de référence  
ISO 18402:2016(F)

© ISO 2016

# Sample Document

get full document from [standards.iteh.ai](https://standards.iteh.ai)



## DOCUMENT PROTÉGÉ PAR COPYRIGHT

© ISO 2016, Publié en Suisse

Droits de reproduction réservés. Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie, l'affichage sur l'internet ou sur un Intranet, sans autorisation écrite préalable. Les demandes d'autorisation peuvent être adressées à l'ISO à l'adresse ci-après ou au comité membre de l'ISO dans le pays du demandeur.

ISO copyright office  
Ch. de Blandonnet 8 • CP 401  
CH-1214 Vernier, Geneva, Switzerland  
Tel. +41 22 749 01 11  
Fax +41 22 749 09 47  
[copyright@iso.org](mailto:copyright@iso.org)  
[www.iso.org](http://www.iso.org)

# Sommaire

Page

|                                                                                                      |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Avant-propos</b>                                                                                  | <b>iv</b> |
| <b>Introduction</b>                                                                                  | <b>v</b>  |
| <b>1 Domaine d'application</b>                                                                       | <b>1</b>  |
| <b>2 Références normatives</b>                                                                       | <b>1</b>  |
| <b>3 Termes et définitions</b>                                                                       | <b>1</b>  |
| <b>4 Symboles</b>                                                                                    | <b>2</b>  |
| <b>5 Évaluation du produit</b>                                                                       | <b>4</b>  |
| 5.1 Essais applicables à la production du panneau                                                    | 4         |
| 5.2 Essais applicables aux panneaux de toiture                                                       | 4         |
| <b>6 Essais structuraux</b>                                                                          | <b>4</b>  |
| 6.1 Conditionnement                                                                                  | 4         |
| 6.1.1 Conditionnement standard                                                                       | 4         |
| 6.1.2 Autres conditionnements                                                                        | 5         |
| 6.2 Essai de traction sur le matériau d'âme et sur le collage entre les parements et l'âme           | 5         |
| 6.2.1 Taille et prélèvement des éprouvettes                                                          | 5         |
| 6.2.2 Conditionnement                                                                                | 5         |
| 6.2.3 Méthode de chargement et procédure d'essai                                                     | 6         |
| 6.2.4 Établissement des rapports de résultats                                                        | 6         |
| 6.3 Essai de cisaillement sur panneaux (application d'une charge à court terme)                      | 7         |
| 6.3.1 Taille et prélèvement des éprouvettes                                                          | 7         |
| 6.3.2 Méthode de chargement et procédure d'essai                                                     | 7         |
| 6.3.3 Établissement des rapports de résultats                                                        | 8         |
| 6.4 Flexion hors plan (essai de raideur et résistance)                                               | 9         |
| 6.4.1 Panneaux soumis à un chargement uniforme                                                       | 9         |
| 6.4.2 Panneaux soumis à des charges concentrées                                                      | 11        |
| 6.5 Essai de raideur et résistance au contreventement sous charge monotone (diaphragme) dans le plan | 11        |
| 6.5.1 Montage d'essai                                                                                | 12        |
| 6.6 Essai de fluage                                                                                  | 17        |
| <b>7 Essai de vieillissement accéléré (durabilité)</b>                                               | <b>17</b> |
| <b>Annexe A (informative) Essai de fluage selon l'ASTM C480</b>                                      | <b>18</b> |
| <b>Bibliographie</b>                                                                                 | <b>21</b> |

## Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier de prendre note des différents critères d'approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir [www.iso.org/directives](http://www.iso.org/directives)).

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de l'élaboration du document sont indiqués dans l'Introduction et/ou dans la liste des déclarations de brevets reçues par l'ISO (voir [www.iso.org/brevets](http://www.iso.org/brevets)).

Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données pour information, par souci de commodité, à l'intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un engagement.

Pour une explication de la signification des termes et expressions spécifiques de l'ISO liés à l'évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de l'adhésion de l'ISO aux principes de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant les obstacles techniques au commerce (OTC), voir le lien suivant: [www.iso.org/iso/fr/avant-propos.html](http://www.iso.org/iso/fr/avant-propos.html)

Le comité chargé de l'élaboration du présent document est l'ISO/165, *Structures en bois*.

## Introduction

La présente Norme internationale comprend des essais de résistance à la traction des liaisons des panneaux, des performances de vieillissement, de cisaillement et de fluage, des performances horizontales dans le plan et des performances de flexion hors plan. Les essais applicables aux panneaux destinés à des applications spécifiques sont indiqués; les exigences d'essais comprennent les conditions en laboratoire, et certaines recommandations sont données dans les notes concernant le nombre d'échantillons à soumettre à essais et l'établissement de rapports de résultats.

La présente Norme internationale n'est pas destinée aux essais de contrôle qualité ou pour l'évaluation de la conformité.

# Sample Document

get full document from [standards.iteh.ai](https://standards.iteh.ai)

# Sample Document

get full document from [standards.iteh.ai](https://standards.iteh.ai)

# Structures en bois — Panneaux sandwich porteurs isolants pour toitures — Méthode d'essais

## 1 Domaine d'application

La présente Norme internationale spécifie les méthodes d'essai de détermination, pour utilisation en toitures, des caractéristiques mécaniques des panneaux sandwich porteurs isolants ayant

- deux couches de parement, dont l'une au moins est un panneau structural à base de bois, et
- une âme en matériau d'isolation thermique ayant une résistance au cisaillement suffisante pour faire en sorte que les couches de parement agissent structurellement ensemble.

NOTE 1 Des plaques structurales à base de plâtre peuvent être utilisées pour l'une des couches de parement.

NOTE 2 Les panneaux peuvent contenir des ossatures et renforcements internes.

NOTE 3 La performance des panneaux avec une isolation non-structurale peut généralement être calculée d'après les codes de conceptions tels que l'EN 1995-1-1, ou soumis à essai conformément aux normes appropriées.

## 2 Références normatives

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

ASTM D7446-09, *Standard Specification for Structural Insulated Panel (SIP) Adhesive for Laminating Oriented Strand Board (OSB) to Rigid Cellular Polystyrene Thermal Insulation Core materials*

ASTM D1183, *Standard Practices for Resistance of Adhesives to Cyclic Laboratory Aging Conditions*

## 3 Termes et définitions


Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

### 3.1

#### panneau isolant structural

##### SIP

panneau avec deux peaux travaillantes, chacune collée (3.4) sur chaque parement d'un matériau d'âme rigide, léger et homogène avec une résistance au cisaillement suffisante pour faire en sorte que les couches de parement agissent structurellement ensemble



#### Légende

1 âme rigide

Figure 1 — Section transversale d'un panneau isolant structural